

別紙2 対象照明器具一覧表

1 姫路市姫路西消防署

照明器具設置場所	改修前						改修後		備考	
	照明器具仕様						照明器具仕様			
	種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階 外壁	露出	コップ灯	- W × -	-	-	4	NNN12200W 同等品	4	ランプ共	
1階 外壁	露出	スポットライト	100 W × 1	-	-	2	XLGE1103CE1 同等品	2		
1階 外部資材置き場	露出	FL	40 W × 1	-	-	4	LBF3MP/RP-4-20	4	ガード付	
1階 外部薬剤庫	露出	FL	40 W × 1	-	-	4	LBF3MP/RP-4-20	4	ガード付	
1階 外部水防倉庫	露出	FL	40 W × 1	-	-	2	LBF3MP/RP-4-20	2	ガード付	
1階 外部油庫	防爆器具	露出	FL	40 W × 1	1250	1	LEDO-36821SEC-LS9	1		
1階 ポーチ	D181W	埋込	FL	18 W × 1	-	2	LRS1RP-08	2		
	スポットライト	露出	- W × -	-	Φ140	1	XLGE1103CE1 同等品	1		
	赤色灯	露出	- W × -	-	Φ200	1	NNF2024Z2 同等品	1		
1階 受付通信室		埋込	FHF	32 W × 3	1280×330	2	NSEK47833J 同等品+NEL4600EN LE9 同等品	2		
1階 ホール		埋込	LED	- W × -	-	3	LRS9-4-45	3		
	非常照明	露出	- W × -	-	-	2	K1-LRS11-3	2		
1階 多目的WC		露出	LED	- W × -	LRS1-1900LM	2	LRS1-17	2		
1階 廊下		露出	FL	20 W × 1	632×128	1	LSS1-2-15	1		
1階 廊下	非常灯兼用	露出	FL	20 W × 1	FSS4-201	2	K1-LSS9-2-15	2		
1階 消毒室	防水	露出	FL	40 W × 1	1260×200	2	LSS1MP/RP-4-22	2		
1階 洗面所		埋込	FHF	32 W × 1	FRS15-321	1	LRS6-4-23	1		
1階 WC		露出	FL	20 W × 1	-	3	NNN13510 LE1 同等品	3		
		埋込	FHF	32 W × 1	FRS15-321	2	LRS6-4-23	2		
	前室及び手洗い	A220W	露出	LED	- W × -	LSS9MP/RP-2200LM	1250×150	1	LSS9MP/RP-4-22	1
		DW	埋込	LED	- W × -	LRS1RP-1300LM	埋込穴φ150	2	LRS1RP-13	2
		A235	露出	LED	- W × -	LSS9-2350LM	1250×150	1	LSS9-4-23	1
1階 脱衣室	A300W	露出	LED	- W × -	LSS9MP/RP-3000LM	1250×150	1	LSS9MP/RP-4-30	1	
1階 盤点検スペース	CW	露出	LED	- W × -	LBF3MP/RP-650LM-2	580×105	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階 浴室	BW	露出	LED	- W × -	NNFW42500K LE9	1390×235	1	NNFW42500K LE9	1	ランプ共
1階 両動更衣室	A320	露出	LED	- W × -	LSS9-3200LM	1250×150	2	LSS9-4-30	2	
1階 更衣室	C22	露出	LED	32 W × 1	LEET-41201-LS9	-	2	LEET-41201-LS9	2	
	更衣室前室	C22	露出	LED	-	LEET-41201-LS9	-	1	LEET-41201-LS9	1
		a13	埋込	LED	-	K1-LRS11-2	-	1	K1-LRS11-2	1
1階 女性対応更衣室	C22	露出	LED	40 W × -	LEET-41201-LS9	-	1	LEET-41201-LS9	1	
		A17	埋込	LED	- W × -	LRS1-1900LM	-	1	LRS1-17	1
1階 救急仮眠室	G-321	露出	FL	40 W × 1	FSS9-321	1250×120	2	LSS9-4-23	2	
1階 幹部仮眠室	G-321	露出	FL	40 W × 1	FSS9-321	1250×120	2	LSS9-4-23	2	
1階 一般仮眠室1	G-321	露出	FL	40 W × 1	FSS9-321	1250×120	4	LSS9-4-23	4	
1階 一般仮眠室2		露出	LED	- W × -	LSS9-3200LM	-	2	LSS9-4-30	2	
1階 訓練塔		露出	FHF	32 W × 1	FHF32W+SUSガード付	幅230	1	LBF3MP/RP-4-26	1	
1階 車庫1	G-321	露出	FL	40 W × 1	FSS9-321	1250×120	24	LSS9-4-23	24	
1階 車庫2	C22	露出	LED	40 W × -	LEET-41201-LS9	-	18	LEET-41201-LS9	18	
2階 階段		-	-	- W × -	-	-	1	NNN12200W 同等品	1	ランプ共
2階 階段前		埋込	-	- W × -	-	□680	2	NNF57500C LT9 同等品	2	
		F-13E	埋込	FL	18 W × 1	K1-IRS4-J13	-	2	K1-LRS11-2	2
2階 署長室	B-554	-	-	- W × -	FRL5A-P554	埋込穴600	4	LRS9-6-84	4	
		F-13E	埋込	FL	18 W × 1	K1-IRS4-J13	-	1	K1-LRS11-2	1
2階 踏込み		埋込	LED	- W × -	LRS1-1400LM	-	1	LRS1-13	1	
2階 踏込み		露出	FL	15 W × 1	HW1857EP	472×65	1	NNN12010 LE1 同等品	1	
2階 男子WC		埋込	LED	- W × -	LRS1-1400LM	-	4	LRS1-13	4	
2階 男子WC		露出	FL	15 W × 1	HW1857EP	-	1	NNN12010 LE1 同等品	1	
2階 女子WC		埋込	LED	- W × -	LRS1-1400LM	-	2	LRS1-13	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

1 姫路市姫路西消防署

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考			
		照明器具仕様						照明器具仕様					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数		
2階	女子WC	露出	FL	15	W	× 1	HW1857EP	-	1	NNN12010 LE1 同等品	1		
2階	事務室	埋込	FL	40	W	× 2		1275*327	12	NSEK47833J 同等品+NEL4400HN LE9 同等品	12		
2階	事務室	非常灯兼用	埋込	FL	40	W	× 2		1275*327	6	XDL442VGN LE9 同等品	6	
2階	事務室		埋込	FPL	55	W	× 4		□660	3	NNF57500C LT9 同等品	3	
2階	事務室		埋込	FL	40	W	× 2	2連結	(1275*2)+W325	2	LED直管ランプ32形(ランプ更新)	2	
2階	事務室	a13	埋込	LED	-	W	× -	K1-LRS11-2	-	2	K1-LRS11-2	2	
2階	事務室	非常灯兼用	露出	FL	20	W	× 1	FSS4-201	-	1	K1-LSS9-2-15	1	
2階	廊下4		露出	FL	40	W	× 1	-	1250*160	2	LSS1-4-23	2	
		非常照明	埋込	-	-	W	× -	-	Φ160	1	K1-LRS11-1	1	
2階	廊下		露出	FL	20	W	× 1	-	632*128	1	LSS1-2-15	1	
2階	廊下	非常灯兼用	露出	FL	20	W	× 1	FSS4-201	-	1	K1-LSS9-2-15	1	
2階	湯沸室		露出	LED	40	W	× 1	-	1250*150	1	LSS1-4-23	1	
2階	湯沸室	キッチンライト	露出	-	20	W	× 1	-	-	1	LGB85037 LE1 同等品	1	
2階	食堂		埋込	-	-	W	× -	-	□620	4	LRS9-6-84	4	
2階	会議室		埋込	FL	40	W	× 2	3連結	(1275*3)+W325	2	LED直管ランプ32形(ランプ更新)	2	
2階	更衣室		埋込	FL	40	W	× 2	-	1294*325	2	NSEK47833J 同等品+NEL4400HN LE9 同等品	2	
	外壁	投光器 水銀灯160W相当	露出	-	-	W	× -	BHRF250W(ランプ)	-	6	投光器 水銀灯160W相当(ランプ更新)	6	
	東側建物への通路	a13	埋込	LED	-	W	× -	K1-LRS11-2	-	1	K1-LRS11-2	1	
	会議室	B45	埋込	LED	-	W	× -	LRS6-6600LM	-	8	LRS6-4-65	8	
		a13	埋込	LED	-	W	× -	K1-LRS11-2	-	2	K1-LRS11-2	2	
	車庫	C22	-	LED	-	W	× -	LSS9-3200LM	-	4	LSS9-4-30	4	
	倉庫	C22	-	LED	-	W	× -	LSS9-3200LM	-	6	LSS9-4-30	6	
2階	外部階段		露出	コップ灯	-	W	× -	-	-	1	NNN12200W 同等品	1	ランプ共
R F	外部階段		露出	コップ灯	-	W	× -	-	-	1	NNN12200W 同等品	1	ランプ共
R F	訓練塔		露出	FHF	32	W	× 1	FHF32W+SUSガード付	幅230	1	LBF3MP/RP-4-26	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

2 姫路市飾磨消防署白浜分署

照明器具設置場所	改修前							改修後			備考			
	照明器具仕様							照明器具仕様						
	種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数					
1階	ポーチ	L91	埋込	LED	17.5	W	×	1	NNN21607K	85φ(LED)	2	LGD1000N LE1	2	
1階	北玄関	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	470×470	1	XL573PFVK LA9	1	
1階	相談室	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15L3V-322PH	1260×240	16	XF462FHN LE9	16	
1階	防火衣着室	V322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322PH	1250×200	2	LSS9-4-65	2	
1階	救急消毒室	V322W	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322PH	1250×200	3	LSS9-4-65	3	
1階	事務室	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15L3V-322PH	1260×240	16	XF462FHN LE9	16	
1階	指令システム	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15L3V-322PH	1260×240	1	XF462FHN LE9	1	
1階	多目的便所	H24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	170φ 5SRAM製(パナソニック)	2	LRS1RP-08	2	
1階	男子便所	H16	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161PN		4	LRS1RP-08	4	
		H24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	170φ 5SRAM製(パナソニック)	5	LRS1RP-08	5	
1階	女子便所	H16	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161PN		4	LRS1RP-08	4	
		H24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	170φ 5SRAM製(パナソニック)	3	LRS1RP-08	3	
1階	洗面	H16	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161PN		2	LRS1RP-08	2	
		H24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	170φ 5SRAM製(パナソニック)	2	LRS1RP-08	2	
1階	脱衣室	K24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN		2	LRS1RP-08	2	
1階	洗濯室	H24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	170φ 5SRAM製(パナソニック)	1	LRS1RP-08	1	
1階	リネン庫	V321	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322PH	1250×120	1	LSS9-4-65	1	
1階	机収納庫	V321	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322PH	1250×120	1	LSS9-4-65	1	
1階	廊下	C232	埋込	FHP	23	W	×	2	NHU22765A	295×295	15	XL553LWVKLE9	15	
1階	仮眠室	N70	露出	FHD	70	W	×	1	HFA6323K	550φ	10	HH-CM0834A	10	
		O15	露出	FL	15	W	×	1	FA11879K	480×130	10	NNF11889J LE1	10	
		PF	露出	LED	0.4	W	×	1	NNF21705C	LED	10	LBJ70071	10	
1階	ポーチ	L91	埋込	LED	17.5	W	×	1	NNN21607K	85φ(LED)	2	LGD1000N LE1	2	
1階	南玄関	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	470×470	1	XL573PFVK LA9	1	
1階	多目的会議室	B322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS27-322PH		8	LRS3-4-65	8	
1階	調理室	B321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS27-321PH		2	LRS3-4-65	2	
1階	食堂	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	470×470	6	XL573PFVK LA9	6	
1階	倉庫	G322	露出	FHF	32	W	×	2	FSA42515A	1250×120	2	XF4440CEV RZ9	2	
1階	非常招集待機室	E323	埋込	FHP	32	W	×	3	和風埋込XNNHU321A		4	XL573PKVZ LA9	4	
1階	倉庫	F322	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2-322		10	LSS9-4-65	10	
		G322	露出	FHF	32	W	×	2	FSA42515A	1250×120	3	XF4450CDN LE9	3	
1階	ホース乾燥塔	J15	露出	EFD	15	W	×	1	HEW2108BC	100φ	1	NNY24107HK LE9	1	
1階	外部	Y400	露出	HID	400	W	×	1	YA55365K		2	LPJ1M-500	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

3 姫路市飾磨消防署大の出張所

照明器具設置場所		改修前					改修後		備考		
		照明器具仕様					照明器具仕様				
		種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	玄関前	B13W	露出	LED	32 W × 2	NNN52025W	φ120	3	LGW5169Z LE1 同等品	3	WP
		-	-	-	W × -	-	-	-	2	NNF20298Z 同等品	
1階	風除室	G323	埋込	FHP	32 W × 3	FRL12-P323	□470	1	LRS9-4-45	1	
1階	相談コーナー	G323	埋込	FHP	32 W × 3	FRL12-P323	□470	2	LRS9-4-45	2	
1階	事務室	F322	埋込	FHF	32 W × 2	XF323EZAPF9	1270 × 270	9	XFX409UEN 同等品	9	
1階	廊下	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	2	LRS1-22	2	
1階	給湯室	C161	露出	FHF	16 W × 1	FSA21000F	640 × 120	1	XFX210AEN 同等品	1	
		Q201	露出	FL	20 W × 1	HW2880C	780 × 90	1	LGB85031 LE1 同等品	1	
1階	屋外(南側外壁)	A15W	露出	LED	15 W × 1	NNFW21851	670 × 130	2	LBF3MP/RP-2-06	2	WP
1階	ゴミ置き場(階段下)	H201	露出	FL	20 W × 1	FA21827	670 × 130	2	LBF3MP/RP-2-06	2	
1階	車庫前	B13W	露出	LED	32 W × 2	NNN52025W	φ120	3	LGW5169Z LE1 同等品	3	WP
		N95W	露出	LED	95 W × 1	NNY24540	-	2	XY6825Z LE9 同等品	2	
1階	車庫	D322G	露出	FHF	32 W × 2	FSA42219	1225 × 150	12	LSS9-4-45	12	ガード付
1階	ホース干場	P321G	露出	FHF	32 W × 1	FSS8MPA-321	1240 × 70	2	LSS1MP/RP-4-30	2	WP、ガード付
1階	駐車場	N95W	露出	LED	95 W × 1	NNY24540	-	2	XY6825Z LE9 同等品	2	WP
1階	屋外(西面外壁)	A15W	露出	LED	15 W × 1	NNFW21851	670 × 130	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	水防倉庫兼資材倉庫	C321G	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321 VPH	1250 × 120	2	FSS9-4-48	2	ガード付
1階	器機庫	C321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321 VPH	1250 × 120	2	FSS9-4-48	2	
1階	防火衣ロッカー室	C321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321 VPH	1250 × 120	3	FSS9-4-48	3	
1階	乾燥室	C161W	露出	FHF	16 W × 1	FSW21001A	640 × 120	1	XLW212AENZ LE9	1	WP
1階	WC	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	2	LRS1-22	2	
1階	駐輪場	R16W	露出	FHF	16 W × 1	FSS21101	820 × 130	1	NNFS21811C LE9 同等品	1	WP、人センサ付
1階	駐車場	N95W	露出	LED	95 W × 1	NNY24540	-	4	XY6825Z LE9 同等品	4	WP
		N95WA	露出	LED	95 W × 1	NNY24540	-	1	XY6825Z LE9 同等品	1	
1階	階段	M321S	露出	FHF	32 W × 1	FSS41810K	1275 × 105	1	NNFS21870C 同等品	1	人センサ付
2階	仮眠室(1)～(4)	I701	露出	FHD	70 W × 1	HFA6464	φ500	4	LGC51127K 同等品	4	
		J045	露出	LED	0.45 W × 1	LBJ70091	-	4	LBJ70091 同等品	4	
2階	廊下(仮眠室前)・階段	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	6	LRS1-22	6	
2階	倉庫	C322G	露出	FHF	32 W × 2	FSA42001F	1250 × 200	1	LSS9-4-65	1	ガード付
2階	倉庫	C322G	露出	FHF	32 W × 2	FSA42001F	1250 × 200	1	LSS9-4-65	1	ガード付
2階	休憩室	E322	埋込	FHF	32 W × 2	FSA42666A	1260 × 240	2	LRS3-4-65	2	
2階	脱衣室・UB	Q201	露出	FL	20 W × 1	HW2880C	780 × 90	1	LGB85031 LE1 同等品	1	
		L301W	露出	FCL	30 W × 1	HW8944	φ350	1	LGB52624LE1 同等品	1	
2階	物置	C322G	露出	FHF	32 W × 2	FSA42001F	1250 × 200	1	LSS9-4-65	1	ガード付
2階	倉庫	C321G	露出	FHF	32 W × 1	FSA41038F	1250 × 200	1	LSS9-4-65	1	ガード付
2階	機器室	C321G	露出	FHF	32 W × 1	FSA41038F	1250 × 200	1	LSS9-4-65	1	ガード付
2階	屋外	A15W	露出	LED	15 W × 1	NNFW21851	670 × 130	2	LBF3MP/RP-2-06	2	
		A26W	露出	FL	20 W × 1	NNFW41835	1250 × 125	2	LBF3MP/RP-4-26	2	
2階	WC	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	4	LRS1-22	4	
2階	WC	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	1	LRS1-22	1	
2階	廊下	B421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41670Z	φ170	6	LRS1-22	6	
2階	廊下洗面	H201	露出	FL	20 W × 1	FA21827	670 × 130	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
R階	屋上	A15W	露出	LED	15 W × 1	NNFW21851	670 × 130	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
		A26W	露出	FL	20 W × 1	FA21827	1250 × 125	2	LBF3MP/RP-4-26	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

4 姫路市姫路西消防署林田出張所

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様	台数					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数			
1階	外灯	I151	露出	EFD WP	15	W	×	1	NF11844	φ200	3	LGW80335K 同等品	3	CDM-T150形1灯相当
		N2501	露出	タカハライト	250	W	×	1	HPJ2M-250	φ175	3	NYT1071NLE9 同等品	3	
			露出	LED	-	W	×	-	NNY24390ZLE9	-	2	NYT1071NLE9 同等品	2	
1階	外灯	Q571	露出	FHT	57	W	×	1	ライト Y5774ENM	φ115, φ65	1	XY7666TLE9 同等品	1	
1階	植込	G181	露出	FDL	18	W	×	1	YF70581Z	φ220	2	YYY66054KLE1 同等品	2	
1階	ポーチ	M241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRF8RP-H241	φ165	2	LRS1RP-13	2	
1階	車庫前	M241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRF8RP-H241	φ165	3	LRS1RP-13	3	
1階	車庫	D322	露出	HF	32	W	×	2	FSR2-322	1225x64	12	XF4460KHNL9 同等品	12	ガード付
1階	タイヤ倉庫	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	1	XF4430AHNL9 同等品	1	
1階	乾燥室	A201W	露出	FL	20	W	×	1	FSS4MP-201	130x630	1	XLW202AENZLE9 同等品	1	
1階	防火衣収納室	A321A	露出	HF	32	W	×	1	FDS1-FSS9-321	1235x100	4	LDS1-LSS9-4-29	4	
1階	救急消毒室	B322	露出	HF	32	W	×	2	FSS9MPA-322	1250x200	3	LSS10H-4-65	3	
1階	通信機械室	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	1	XF4430AHNL9 同等品	1	
1階	女子脱衣	K301	露出	FCL	30	W	×	1	HW8910K	φ300	1	LGW51704WCF1 同等品	1	
1階	(女子脱衣)		露出	FL	10	W	×	1	洗面灯	-	1	残置	1	
1階	女子浴室		埋込	シリカ	40	W	×	1	浴室DL	-	1	残置	1	
1階	女子トイレ	H161	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161	φ170	2	XND0669SLE9/LG1 同等品	2	
1階	男子脱衣	K301	露出	FCL	30	W	×	1	HW8910K	φ300	2	LGW51704WCF1 同等品	2	
1階	(男子脱衣)		露出	FL	10	W	×	1	洗面灯	-	1	残置	1	
1階	男子浴室	K301	露出	FCL	30	W	×	1	HW8910K	φ300	1	LGW51704WCF1 同等品	1	
1階	男子トイレ	H161	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161	φ170	3	XND0669SLE9/LG1 同等品	3	
1階	仮眠室	O621	露出	FCL	30	W	×	1	HA9621	φ600	8	LGC2113D 同等品	8	
1階	仮眠室	P0.45	埋込	LED	0.45	W	×	1	LBJ70091	-	8	LBJ70071 同等品	8	
1階	廊下	E321A	埋込	HF	32	W	×	1	FSS41621A	1250x170	6	XF4430PNNL9 同等品	6	センサー付
1階	廊下	H161	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161	φ170	2	XND0669SLE9/LG1 同等品	2	
1階	水防倉庫	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	3	XF4430AHNL9 同等品	3	
1階	食堂	F322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	1250x250	2	XF4460VENLE9 同等品	2	
1階	食堂	L201	露出	FL	20	W	×	1	HW2641	780x90	1	LGB85038LE1 同等品	1	
1階	事務室	F322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	1250x250	9	XF4460VENLE9 同等品	9	
1階	相談室	F322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	1250x250	2	XF4460VENLE9 同等品	2	
M2F	物置	G321	露出	HF	32	W	×	1	FSR2-321	1250x65	4	XF4430KHNL9 同等品	4	ガード付

別紙2 対象照明器具一覧表

5 姫路市中播消防署夢前出張所

照明器具設置場所		改修前					改修後		備考	
		種類	ランプ		型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数
1階	玄関	25C	埋込	FL	20 W × 5	-	□625	LRS15-6-58	1	
		E-131	埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	1	
			埋込	-	W ×	-	-	φ165	K1-LRS11-2 + リニューアルプレート	1
		60D	埋込	IL	60 W × 1	-	□165	XND0690SNLE1 同等品	1	
1階	階段	42B	露出	IL	40 W × 2	-	150x320	XLGB81802CE1 同等品	1	
1階	物置	22V	露出	FL	20 W × 2	-	150x632	LSS9-2-15	2	
1階	通信室		埋込	FHF	32 W × 2	FK42600	325x1273	LRS20-4-65	2	
		21VE	露出	FL	20 W × 1	FF21081	150x632	K1-LSS9-2-15	1	非常灯付
		E-131	埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	1	
1階	便所	41V	露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
			露出	FL	20 W × 1	HW2857EP	63x614	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	脱衣所		埋込	-	W ×	-	φ170	LRS1-13	1	
1階	浴室		露出	-	W ×	-	95x980	NNFW41500JLE9 同等品	1	WP
1階	車庫 (天井高さ4.2m)	A-321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321	128x1250	LSS9-4-30	1	
		A-322	露出	FHF	32 W × 2	FSS9-322	200x1250	LSS9-4-65	2	
		A-321B	露出	FHF	32 W × 1	K1-FSS9-321	128x1250	K1-LSS9-4-30	2	非常灯付
		42V	露出	FL	40 W × 2	FSS4MP-402	230x1270	LSS9MP/RP-4-64	1	WP
		G101	露出	IL	100 W × 1	-	-	NNY24106HKLE9 同等品	2	
1階	倉庫 (天井高さ4.2m)	41V	露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
1階	消毒室	42V	露出	FL	40 W × 2	FSS4MP-402	230x1270	LSS9MP/RP-4-64 + ガード	1	ガード付, WP
		42V	露出	FL	40 W × 2	FSS4MP-402	230x1270	LSS9MP/RP-4-64	1	WP
		C60	露出	IL	60 W × 1	-	φ140x180	LGW85014SF 同等品	1	WP
		F-13B	埋込	ロケッ	13 W × 1	K1-LRS4-JE13	φ120	K1-LRS11-2	1	
		100H	露出	ハイレーム	100 W × 1	-	-	NNY24106HKLE9 同等品	1	WP
2F	階段	20B2	露出	FL	20 W × 1	-	90x412	LBF3MP/RP-2-06	1	WP
			露出	-	W ×	-	150x632	K1-LSS9-2-15	1	非常灯付
			露出	-	W ×	-	φ120x200	LGW85014SF 同等品	1	
			露出	FL	20 W × 1	-	150x632	LSS9-2-15	1	
			露出	-	W ×	-	64x657	NNCF22115JLE9 同等品	1	非常灯付
2F	廊下		埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	2	
			露出	FL	20 W × 1	-	150x632	LSS9-2-15	2	
			露出	FL	20 W × 1	FF21081	150x632	K1-LSS9-2-15	1	非常灯付
2F	物入		露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
2F	仮眠室		露出	FL	40 W × 2	FSS4MP-402	230x1270	LSS10-4-65	2	
			露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	2	
			露出	FL	20 W × 1	FF21081	150x632	K1-LSS9-2-15	1	非常灯付
			埋込	-	W ×	-	φ120	LRS1-05	2	
			露出	LED	-	W ×	HCD A0658-X	φ400	LGB12625LE1 同等品	1
2F	食堂		露出	FL	40 W × 2	FSS4MP-402	230x1270	LSS10-4-65	2	
		E-131	埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	1	
			埋込	-	W ×	-	φ165	K1-LRS11-2 + リニューアルプレート	1	φ150⇒φ100
2F	便所		露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
		E-131	埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	1	
			露出	FL	20 W × 1	HW2857EP	64x615	LBF3MP/RP-2-06	2	
2F	更衣室		露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
2F	書庫・物入		露出	FL	40 W × 1	-	150x1250	LSS9-4-30	1	
2F	事務室		埋込	-	W ×	-	330x1260	XFX460VHLE9 同等品	12	4連結×3
		E-131	埋込	FDL	13 W × 1	FRS11-D131	φ170	LRS1-08	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

5 姫路市中播消防署夢前出張所

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
RF	階段	C322	露出	FHF	32	W	×	2	FSL2V1-322 PH	233x1260	2	LSS6-4-65	2	
			埋込	-	-	W	×	-	-	φ165	1	K1-LRS11-2 + リニューアルプレート	1	φ150⇒φ100
			露出	-	-	W	×	-	-	150x632	1	K1-LSS9-2-15	1	非常灯付
			露出	FL	20	W	×	1	-	150x632	1	LSS9-2-15	1	
			露出	-	-	W	×	-	-	115x680	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
屋外	倉庫	D-400W	露出	-	400	W	×	1	HPJ1W-400 (M・NH)	-	3	NYS15340KLE9 同等品	3	
			露出	LED	-	W	×	-	-	220x370	3	NNY20493LE1 同等品	3	
			露出	FHF	32	W	×	2	-	230x1270	1	LSS9-4-65 + ガード	1	ガード付
			露出	HF	300	W	×	1	-	ポール径φ89.1	1	XYG2624NLE9 同等品	1	
			露出	-	-	W	×	-	-	-	2	NYS15040KLE7 同等品	2	既設水平架台に取付け

別紙2 対象照明器具一覧表

6 消防訓練施設

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考			
		照明器具仕様						照明器具仕様					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数		
A塔1F 事務室	A322	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2-322	1225×150	8	LSS1-4-65	8	
A塔1F 階段	C321	露出	FHF	32	W	×	1	FSR2RP-321	1240×170	4	LSS1MP/RP-4-30	4	
A塔2F 事務室	A322	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2-322		6	LSS1-4-65	6	
A塔2F 階段	C321	露出	FHF	32	W	×	1	FSR2RP-321		2	LSS1MP/RP-4-30	2	
A塔3F 訓練スペース	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付	1225×150	4	LSS1MP/RP-4-46	4	SUSガード付
A塔3F 訓練スペース	F1000	露出	HF	1000	W	×	1	HPJW-1K		1	LPJ1W-500	1	
B塔1F 倉庫	D321G	露出	FHF	32	W	×	1	FSR2-321+SUSガード付	1250×150	10	LSS1-4-23	10	
B塔1F 階段	C321	露出	FHF	32	W	×	1	FSR2RP-321		1	LSS1MP/RP-4-30	1	
B塔2F 訓練スペース	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付		8	LSS1MP/RP-4-46	8	SUSガード付
B塔2F 階段	C321	露出	FHF	32	W	×	1	FSR2RP-321		2	LSS1MP/RP-4-30	2	
B塔3F 訓練スペース	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付		5	LSS1MP/RP-4-46	5	SUSガード付
B塔3F 訓練スペース	F1000	露出	HF	1000	W	×	1	HPJW-1K		1	LPJ1W-500	1	
C塔1F 屋内訓練室	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付		6	LSS1MP/RP-4-46	6	SUSガード付
C塔1F 階段	E321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321		1	LSS9-4-23	1	
C塔2F 屋内訓練室	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付		6	LSS1MP/RP-4-46	6	SUSガード付
C塔2F 階段	E321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321		2	LSS9-4-23	2	
C塔3F 屋内訓練室	B322GN	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2RP-322+SUSガード付		3	LSS1MP/RP-4-46	3	SUSガード付
C塔3F 屋内訓練室	F1000	露出	HF	1000	W	×	1	HPJW-1K		1	LPJ1W-500	1	
C塔3F 階段	E321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321		2	LSS9-4-23	2	
A塔北倉庫	A322	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2-322		1	LSS1-4-65	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

7 姫路市中播消防署香寺出張所

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数			
屋外	投光器	P	露出	MF	400	W	×	1	YA54739	390x345	3	NYS15371K 同等品	3	
屋外	外灯	S	露出	MF	250	W	×	1	-	φ114	4	NNY22360 同等品	4	
屋外	外部	J	露出	LDS	40	W	×	1	LGWC86467B	□115x155	2	LGWC80360 同等品	2	センサー付
屋外	車庫前	H	露出	FHT	42	W	×	1	NFMX41506B	φ210	4	LGW51785 同等品	4	
屋外	ポーチ	H	露出	FHT	42	W	×	1	NFMX41506B	φ210	2	LGW51785 同等品	2	
屋外	ポーチ	J	露出	LDS	40	W	×	1	LGWC86467B	□115x155	1	LGWC80360 同等品	1	
1階	玄関	R	露出	FHP	32	W	×	3	NHU33565A	□570	1	XLX160AKN 同等品	1	
1階	事務室	C	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15L3V3-322 PK	1260x245	6	XLX465EENT 同等品	6	
1階	相談室	R	露出	FHP	32	W	×	3	NHU33565A	□570	2	XLX160AKN 同等品	2	
1階	食堂	E	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	□470	4	XL373LWV 同等品	4	
1階	乾燥室	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	1	XLX439NEN 同等品	1	
1階	防火衣室	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	2	XLX439NEN 同等品	2	
1階	男子便所	G	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241	φ165	1	LRS1-13	1	
1階	男子便所	GS	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS2-FRS21-H241	φ170	1	LDS2-LRS1-13	1	
1階	男子浴室	L	露出	FCL	30	W	×	1	HW8940KC	φ320	2	LGW51706W 同等品	2	
1階	仮眠室	F	露出	FCL	30	W	×	1	HA9621	φ600	8	LCG2113D 同等品	8	
1階	仮眠室	K	埋込	LED	0.45	W	×	1	LBJ70091		8	LBJ70071 同等品	8	足元灯 LED
1階	女子UB	L	露出	FCL	30	W	×	1	HW8940KC	φ320	1	LGW51706W 同等品	1	
1階	廊下	I	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21-H421	φ170	8	XND2067SL 同等品	8	
1階	男子脱衣室	M	露出	FCL	30	W	×	1	HW8950KC	φ330	1	LGW51706W 同等品	1	
1階	手洗い	N	露出	FL	20	W	×	1	HW2620CEL	620x60	2	XFX210AEN 同等品	2	
1階	男子便所	N	露出	FL	20	W	×	1	HW2620CEL	620x60	1	XFX210AEN 同等品	1	
1階	女子便所	G	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241	φ165	1	LRS1-13	1	
1階	男子脱衣室	N	露出	FL	20	W	×	1	HW2620CEL	620x60	1	XFX210AEN 同等品	1	
1階	女子脱衣室	N	露出	FL	20	W	×	1	HW2620CEL	620x60	1	XFX210AEN 同等品	1	
1階	水防倉庫	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	1	XLX439NEN 同等品	1	
1階	消毒室	B	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9MP-322 PH	1260x205	2	XLW452DENZ 同等品	2	
屋上	水防倉庫吹抜	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	1	XLX439NEN 同等品	1	
屋上	物置A	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	1	XLX439NEN 同等品	1	
屋上	物置B	A	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	1230x100	1	XLX439NEN 同等品	1	
屋上	車庫吹抜	D	露出	FHF	32	W	×	2	FSR-322 PH	1230x150	9	XLX460KEN 同等品	9	
屋上	車庫吹抜	O	露出	JD	250	W	×	1	NL84180K	φ220	4	NYS15271K 同等品	4	
屋上	車庫吹抜	Q	露出	JD	30	W	×	1	K1-ISS4-EJ30	φ155	2	K1-LSS11-3	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

8 姫路市姫路東消防署豊富出張所

照明器具設置場所		改修前					改修後		備考				
		照明器具仕様					照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数		型式	台数		
1階 事務室	E322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS26-322	250x1250	5	LRS3-4-65	5	
		埋込	LED	-	W	×	-	NNLK42742-RZV	250x1250	1	LRS3-4-65	1	
1階 食堂	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	1	LSS9-4-30	1	
		C322	露出	HF	32	W	×	2	FSS9-322	200x1250	2	LSS9-4-65	2
1階 便所	FLED	露出	LED	15	W	×	1	LGB52091	127x563	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
		埋込	LED	11	W	×	1	NF21786Z	φ170	1	LRS1-08	1	
1階 洗面	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	1	LSS9-4-30	1	
1階 脱衣	HLED	露出	LED	11.2	W	×	1	LGB85017	φ170x185	1	LGW85017U 同等品	1	WP
1階 風呂場		露出	-	-	W	×	-	-	φ220	2	改修不要	-	
1階 仮眠室	GLED	露出	LED	45	W	×	1	LGBZ1206K	φ500	6	LGC3113D 同等品	6	
		MLED	露出	LED	0.7	W	×	1	LB70071	70x120	4	LB70071 同等品	4
1階 更衣室	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	120x1250	2	LSS9-4-30	2	
1階 倉庫	B321	露出	HF	32	W	×	1	FRS2-321	150x1228	2	LSS9-4-30	2	
1階 車庫	D322	露出	HF	32	W	×	2	FRS2-322	150x1228	6	LSS9-4-65	6	
		ILED	埋込	LED	7.2	W	×	1	LGW71629	φ111	2	XNW1031WNLE9 同等品	2
1階 ポーチ	OLED	露出	LED	2.5	W	×	1	NNF20242	φ200x230	1	NNF20293Z 同等品	1	WP
		JLED	露出	LED	11	W	×	1	LGW45030B	φ114	2	NNY24106HKLE9 同等品	2
1階 車庫外灯	NLED	露出	LED	64	W	×	1	NNY24540K	-	1	NYS15141KLE9 同等品	1	
1階 食堂外灯	JLED	露出	LED	11	W	×	1	LGW45030B	φ114	1	NNY24106HKLE9 同等品	1	
1階 水防倉庫	B321	露出	HF	32	W	×	1	FRS2-321	150x1228	1	LSS9-4-30	1	
1階 消毒室		埋込	HF	32	W	×	2	-	240x1270	4	LRS3-4-65	4	WP
		露出	-	-	W	×	-	-	100x650	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
		露出	-	-	W	×	-	-	150x313	1	LBF3MP/RP-2-06	1	WP