下 水 道 排 水 設 備 工 事 検 査 表

申　請　者	住　所	
	氏　名	
工　事　場　所	姫 路 市	
施 工 業 者		責任技術者 氏名
完了年月日	年　　月　　日	

責　任　技　術　者　確　認　欄
確　認　項　目　（確認項目の□に✔印でチェックすること）
□　１．分流区域で汚水マスに雨水管を接続していない。
□　２．防臭が必要な箇所は、適切に封水を行っている。
□　３．宅内マス蓋は、密閉構造のものを使用している。
□　４．排水設備は適切な規格（ＪＩＳ規格等）の材料を使用している。
□　５．公共マスと排水管の固着（接続）部分は、適切に止水している。
□　６．排水設備の管種・管径・マス配置は設計図どおりとなっている。
□　７．公共マスと排水管の固着（接続）は、マスの底部（接続口）に取り付けている。
□　８．屋内外の全て（ガーデンパン等を含む）の汚水を接続している。
□　９．宅内排水管に汚水が滞留していない。
□　10．荷重等を考慮し必要な土被りを確保している（基準は２０ｃｍ以上）。
□　11．その他（　　）

※　以下市役所使用欄

不適格項目（番号）	検査年月日　　年　　月　　日
検査員指示事項　：　有　・　無 改　善　期　限　　年　　月　　日	市検査員印 ・
〈指示内容〉	検査立会者確認署名 改善確認 月　日：　　月　　日 方　法：現地・写真・その他 確認印：