

Ⅲ施設

1 水源の種類と能力等

(1) 水源の種類と能力

旧姫路市地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所在地	敷地面積 (m ²)
甲山浄水場	昭和45年	60,000	表流水 60,000	姫路市豊富町豊富1849番地	29,793
保城浄水場	昭和38年	17,700	表流水 12,000 地下水 5,700	姫路市保城 527番地	14,767
兼田浄水場	昭和25年	20,400	伏流水 18,000 地下水 9,870	姫路市兼田48番地の1	9,678
町裏浄水場	昭和4年	18,000	表流水 3,000 地下水 15,000	姫路市八代 700番地	22,429
山崎浄水場	昭和24年	16,400	伏流水 14,400 地下水 4,100	姫路市飾磨区山崎217番地の1	11,977
龍野浄水場	平成19年	7,200	地下水 6,440	たつの市龍野町北龍野164番地の1	借地 (4,368)
田井浄水場	昭和38年	7,000	地下水 7,000	姫路市田井台1番地の7	6,891
林田浄水場	昭和41年	(1,340)	(地下水 1,340)	姫路市林田町六九谷1027番地の2	1,140
補助浄水場	昭和45年			姫路市林田町六九谷1052番地の3	539
計		146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110		97,214 (4,368)

旧夢前町地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所在地	敷地面積 (m ²)
文殿浄水場	昭和50年	2,400	表流水 2,400	姫路市夢前町筋野2135番地他	4,090
塚本浄水場	平成19年	1,000	地下水 1,000	姫路市夢前町塚本74番地2	578
木戸浄水場	昭和42年	820	伏流水 820	姫路市夢前町新庄1405番地	766
岡浄水場	平成17年	1,350	地下水 1,310	姫路市夢前町前之庄1159番地1他	690
置本浄水場	昭和48年	2,000	地下水 2,000	姫路市夢前町置本317番地	225
計		7,570	表流水 2,400 伏流水 820 地下水 4,310		6,349

旧夢前町地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所在地	敷地面積 (m ²)
立船野浄水場	平成11年	144	表流水 140	姫路市夢前町山之内甲482番地5	101
我孫子浄水場	昭和33年	120	表流水 120	姫路市夢前町山之内乙532番地2他	266
佐中浄水場	平成22年	138	表流水 67	姫路市夢前町山之内丙280番地1	借地 (380m ²)
熊部浄水場	平成10年	29	表流水 29	姫路市夢前町山之内丁305番地10	59
坂根浄水場	平成10年	18	表流水 18	姫路市夢前町山之内戊512番地4	45
馬寺浄水場	平成13年	72	表流水 66	姫路市夢前町山之内己770番地1	652
小畑浄水場	平成10年	53	表流水 53	姫路市夢前町山之内庚284番地	82
小計		574	表流水 493		1,205
計		8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		7,554 (380)

旧香寺町地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所在地	敷地面積 (m ²)
香寺浄水場	平成25年	4,500	地下水 5,260	姫路市香寺町犬飼1027番地他	2,542
香寺第1水源地	昭和43年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町中仁野679番地の7	711
香寺第2水源地	昭和50年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町香呂74番地の6	321
香寺第3水源地	昭和50年	(3,010)	(地下水 3,010)	姫路市香寺町中仁野406番地	332
香寺第4水源地	昭和53年	(2,250)	(地下水 2,250)	姫路市香寺町犬飼871番地27他	273
計		4,500	地下水 5,260		4,179

旧安富町地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所在地	敷地面積 (m ²)
安志浄水場	平成23年	2,200	地下水 1,650	姫路市安富町安志1238番地1他	1,651
植木野浄水場	平成21年	2,500	地下水 1,870	姫路市安富町植木野747番地1他	2,737
関浄水場	平成6年	110	地下水 110	姫路市安富町関804番地の54	635
計		4,810	地下水 3,630		5,023

合 計

地 域	浄水場数	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	備 考	敷地面積 (m ²)
旧姫路市地域	7	146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110		94,680
旧家島町地域	0	0	—	赤穂市からの送水のみ	0
旧夢前町地域	12	8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		6,349
旧香寺町地域	1	4,500	地下水 5,260	予備として第1・第2水源地を有する	4,179
旧安富町地域	3	4,810	地下水 3,630		5,023
合 計	23	164,154	表流水 77,893 伏流水 33,220 地下水 61,310		110,231

(2) 配水池の種類と容量

旧姫路市地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
甲山高区配水池	昭和47年	姫路市豊富町豊富1374番地の7	2	2,400
甲山低区第1配水池	昭和47年	〃 豊富町豊富1374番地の8	2	14,000
甲山低区第2配水池	令和3年	〃 豊富町豊富1374番13	2	14,000
城見台低区配水池	昭和57年	〃 城見台二丁目1111番地の15	2	120
城見台中区配水池	昭和59年	〃 城見台三丁目1111番地の162	2	570
城見台高区配水池	昭和62年	〃 城見台三丁目1111番地の173	2	450
御蔭隧道配水池	昭和63年	〃 豊富町御蔭3131番地	2	12,000
唐端配水池	昭和41年	〃 飾東町夕陽ヶ丘116	1	80
北平野配水池	平成9年	〃 梅ヶ谷町 773番地の5	3	45,000
八丈岩山配水池	昭和51年	〃 田寺東一丁目 906番地の100	1	1,000
青山配水池	平成12年	〃 青山字向山1470番地の485	2	2,000
高木配水池	昭和40年	〃 花田町高木 585番地	2	2,500
光大寺配水池	昭和42年	〃 四郷町東阿保1455番地の70	2	4,500
的形配水池	昭和38年	〃 木場 277番地	2	1,000
男山配水池	昭和4年	〃 山野井町 431番地の4	2	3,000
山崎配水池 (NO.1) (NO.2)	昭和37年	〃 飾磨区山崎 945番地の7	2	2,500
	平成4年		1	5,000
太市配水池	昭和43年	〃 西脇1580番地の68	2	10,000
網干配水場	昭和61年	〃 網干区垣内西町1806番地4	1	1,500
(休止中)丁配水池	昭和53年	〃 勝原区丁 丁山国有林内	(1)	(50)
美濃山配水塔	昭和41年	〃 町田 252番地の2	1	1,200
白鳥配水池	昭和57年	〃 白鳥台三丁目1343番地の681	2	1,000
グリーンハイツ配水池	昭和58年	〃 打越1336番地の122	1	1,000
上構配水池	昭和41年	〃 林田町上構 341番地の2	2	300
八幡配水池	昭和41年	〃 林田町八幡 752番地の82	1	100
大堤配水池	昭和41年	〃 林田町大堤55番地の33	1	54
計(24配水池)	—	—	43	123,774

旧家島町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
家 島 第 一 配 水 池	昭和59年	姫路市家島町真浦1975番地の21	2	1,080
家 島 第 二 配 水 池	平成11年	〃 家島町真浦2069番地の31	1	2,000
観 音 配 水 池	平成13年	〃 家島町宮2141番地	2	100
横 山 配 水 池	平成7年	〃 家島町真浦2263番地の27	1	75
真 浦 配 水 池	平成5年	〃 家島町真浦1756番地の22	1	60
男 鹿 配 水 池	昭和60年	〃 家島町宮2165番地の8	2	105
西 島 配 水 池	昭和59年	〃 家島町坊勢685番地	1	41
計(7配水池)	——	—————	10	3,461

旧夢前町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
文 殿 配 水 池	昭和49年	姫路市夢前町苅野1955番地10他	2	600
苅 野 配 水 池	平成5年	〃 夢前町野畑550番地21	1	500
護 持 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1366番地14	1	100
宗 安 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1360番地3	1	20
バーズタウン配水池	平成27年	〃 夢前町護持1364番地973	2	340
峠 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町神種1268番地1他	1	150
高 長 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町高長555番地1	1	20
小 坪 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町寺2101番地2	1	20
木 戸 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町新庄1351番地9	1	100
みどり丘受水池	昭和52年	〃 夢前町前之庄864番地104	1	1700
みどり丘配水池	昭和52年	〃 夢前町前之庄871番地8	1	30
荒神山低区第1配水池	昭和40年	〃 夢前町前之庄30番地46	1	100
荒神山低区第2配水池	昭和62年	〃 夢前町前之庄30番地23	2	300
又 坂 配 水 池	昭和58年	〃 夢前町又坂423番地3他	1	2000
置 本 配 水 池	昭和60年	〃 夢前町置本327番地72他	2	900
計(15配水池)	——	—————	19	6,880

旧夢前町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
立 船 野 配 水 池	平成11年	姫路市夢前町山之内甲482番地の5	2	120
我 孫 子 配 水 池	昭和32年	〃 夢前町山之内乙532番地の2	1	30
佐 中 配 水 池	平成22年	〃 夢前町山之内丙280番地1	2	60
熊 部 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内丁305番地の10	1	17
坂 根 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内戊512番地の4	1	17
馬 寺 配 水 池	平成13年	〃 夢前町山之内己770番地の9	1	50
小 畑 配 水 池	昭和41年	〃 夢前町山之内庚284番地	1	28
計(7配水池)	——	—————	9	322
小計(22配水池)	——	—————	28	7,202

旧香寺町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
中 村 調 整 池	昭和41年	姫路市香寺町恒屋2286番地2	(1)	(32)
中 寺 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町中寺432番地	2	680
溝 口 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町溝口225番地195	2	240
第 一 配 水 池	昭和41年	〃 香寺町行重524番地10他	(2)	(441)
第 二 配 水 池	昭和49年	〃 香寺町犬飼860番地41	2	1300
青 葉 台 調 整 池	昭和49年	〃 香寺町須加院338番地488	2	150
県 水 受 水 池	昭和49年	〃 香寺町須加院410番地2	2	1680
谷 山 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町相坂1335番地4	2	20
矢 田 部 調 整 池		〃 香寺町矢田部583番地19	(1)	(150)
計(6配水池・調整池)	——	—————	12	4,070

旧安富町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
朽 原 配 水 池	平成元年	姫路市安富町朽原32番地1	2	171
名 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町名坂309番地31	3	179
安 志 北 配 水 池	昭和61年	〃 安富町安志600番地13	2	215
安 志 西 配 水 池	平成12年	〃 安富町安志765番地7	2	400
安 志 配 水 池	昭和58年	〃 安富町三森13番地他	3	480
春 配 水 池	平成2年	〃 安富町三森478番地1	2	31
植 木 野 高 区 配 水 池	昭和50年	〃 安富町塩野213番地26他	2	350
植 木 野 低 区 配 水 池	平成21年	〃 安富町植木野747番地1	2	705
三 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町瀬川61番地160	3	109
関 配 水 池	平成6年	〃 安富町関804番地54	2	79
計(10配水池)	—	—	23	2,719

合 計

地 域	施設数	備 考	数量(池)	容量(m ³)
旧 姫 路 市 地 域	24		43	123,774
旧 家 島 町 地 域	7		10	3,461
旧 夢 前 町 地 域	22		28	7,202
旧 香 寺 町 地 域	6		12	4,070
旧 安 富 町 地 域	10		23	2,719
合 計	69	—	116	141,226

2 生野ダム(敷地:姫路市持ち分 2,124/10,000、土地総面積701,197.16㎡)

施 設		概 要	備 考
建 物	管理事務所	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 1棟	姫路市持ち分 21.24% 総床面積 448.01㎡ (内訳) 管理事務所 252.00㎡ そ の 他 196.01㎡
	そ の 他	その他管理用付属建物一式	
	小水力発電所	鉄筋コンクリート造 平屋建 1棟	床面積82.4㎡ 姫路市持ち分 20.5%
え ん 堤		堤高 56.5m 堤頂巾 4.0m 堤頂長 220.0m 堤体積 150,441㎡ 1堤	姫路市持ち分 2,124/10,000

3 受水

企 業 名	開始年	種別	受水量(㎡/日)	受水地点
赤 穂 市	S41.10	浄水	最大 4,000	赤穂市中広 (赤穂送水ポンプ場)
兵 庫 県 企 業 庁	S54.6	浄水	最大 44,030	北平野配水池
	H19.4	浄水	最大 10,500	太市配水池
	H22.4	浄水	最大 15,000	甲山低区第2配水池
	S54.8	浄水	最大 4,000	みどり丘受水池
	S57.10	浄水	最大 4,000	県水受水池
西播磨水道企業団	S61.4	浄水	最大 3,000	網干配水場

4 原浄水施設

(1) 甲山浄水場 位置 姫路市豊富町豊富 1849 番地
 標高 +41.5m 地盤高
 浄水能力 60,000 m³/日

取水設備	取水門	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W3.4m×L4.5m×H1.6m 1門 鉄筋コンクリート造 W2.3m×L6.3m×H1.5m 1門																					
	取水門扉	(予備施設) 鋳鉄製電動門扉 1.8m×0.9m 1基 ステンレス製電動門扉 1.0m×1.5m 1基																					
	導水渠	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 1.8m×1.05m L=35m プレキャストコンクリート造 1.0m×1.5m L=574m サイフォン部 鋳鉄管 φ1,200 L=48m																					
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 W10m×L20m×H3m 1池 急速攪拌機(粉末活性炭用) 3.7kW 2基																					
	除塵機	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>水路寸法</th> <th>通水量</th> <th>スクリーン目巾</th> <th>かき揚</th> <th>電動機出力</th> </tr> <tr> <td></td> <td>m</td> <td>m³/分</td> <td>mm</td> <td>m/秒</td> <td>kW</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ろ面循環式スクリーン</td> <td>3.0×6.6</td> <td>62.5</td> <td>2.5</td> <td>1.5</td> <td>7.5</td> </tr> </tbody> </table> 水面平行式ネットスクリーン W3.0m×H6.2m 1基					型式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力		m	m ³ /分	mm	m/秒	kW	ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5
型式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力																		
	m	m ³ /分	mm	m/秒	kW																		
ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5	7.5																		
原水水質モニター室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 21.15m ² 1棟 設置計測器:水温計、pH計、濁度計、アルカリ度計、導電率計、塩素要求量計																						

1系列

取水設備	導水管	鋳鉄管 φ900 L=88.5m																																						
	着水井	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L12.0m×H3.0m 1井																																						
	着水ポンプ	立型斜流ポンプ(350VZM) φ350×16.0m ³ /分×H12m×45kW 4台																																						
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 142.20m ² 1棟																																						
浄水設備	薬品注入設備	貯留槽 容量 18 m ³ FRP+PVC製 3槽 小出槽 容量 1 m ³ FRP+PVC製 2槽 屋外排液槽 容量 1 m ³ 鉄筋コンクリート造 FRPライニング 移送ポンプ マグネットポンプ 50m ³ /分×0.75kW 2台 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">種別、系統</th> <th>能力(ℓ/分)</th> <th>台数</th> <th>出力(kW)</th> <th>注入点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">前次亜</td> <td>1系</td> <td>3.03</td> <td>1台</td> <td>0.4</td> <td>混薬池</td> </tr> <tr> <td>2系</td> <td>3.56</td> <td>1台</td> <td>0.4</td> <td>混薬池</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中次亜</td> <td>1系</td> <td>0.50</td> <td>2台</td> <td>0.4</td> <td>沈殿池</td> </tr> <tr> <td>2系</td> <td>0.50</td> <td>2台</td> <td>0.4</td> <td>沈殿池</td> </tr> <tr> <td colspan="2">後次亜</td> <td>0.50</td> <td>2台</td> <td>0.4</td> <td>浄水池</td> </tr> </tbody> </table>					種別、系統		能力(ℓ/分)	台数	出力(kW)	注入点	前次亜	1系	3.03	1台	0.4	混薬池	2系	3.56	1台	0.4	混薬池	中次亜	1系	0.50	2台	0.4	沈殿池	2系	0.50	2台	0.4	沈殿池	後次亜		0.50	2台	0.4	浄水池
		種別、系統		能力(ℓ/分)	台数	出力(kW)	注入点																																	
		前次亜	1系	3.03	1台	0.4	混薬池																																	
			2系	3.56	1台	0.4	混薬池																																	
		中次亜	1系	0.50	2台	0.4	沈殿池																																	
	2系		0.50	2台	0.4	沈殿池																																		
後次亜		0.50	2台	0.4	浄水池																																			
消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 130kg/時 1台 溶解槽 V=0.7m ³ 2槽 500 kgコンテナパック除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台																																							
	PAC注入設備	貯留槽 V=25m ³ 2槽 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)																																						

		<table border="1"> <tr> <th>形 式</th> <th>台数</th> <th>注入量 ℓ/分</th> <th>出力 kw</th> <th>備 考</th> </tr> <tr> <td>一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ</td> <td>2</td> <td>2.57</td> <td>0.4</td> <td>インバータ回転数制御</td> </tr> </table>	形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考	一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御
形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考								
一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御								
	薬品注入棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建 延床面積 432m ² 1棟										
沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L4.0m×H3.0m 1池 攪拌機 5.5kW 2台										
	分配集合槽	鉄筋コンクリート造 複合式 1槽 (分配槽) φ2.8m×H7.2m (集合槽) φ7.3m×H5.3m										
	高速沈でん池	鉄筋コンクリート造(スラリー循環式) φ24.0m×H8.75m 2池 有効容量 2,200 m ³ 2池										
ろ	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(重力式) W4.24m×L8.72m×2槽 6池										
		<table border="1"> <tr> <td>ろ過速度</td> <td>120m/日</td> </tr> <tr> <td>洗浄方式</td> <td>洗浄管固定式</td> </tr> <tr> <td>集水方式</td> <td>レオポルドブロック</td> </tr> </table>	ろ過速度	120m/日	洗浄方式	洗浄管固定式	集水方式	レオポルドブロック				
		ろ過速度	120m/日									
洗浄方式	洗浄管固定式											
集水方式	レオポルドブロック											
過	表洗ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(350CGM) φ350×14.8m ³ /分×H28.0m×100kW 2台 真空ポンプ										
		<table border="1"> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>真空度 kPa</th> <th>風 量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>吸込径 mm</th> </tr> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>1</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> </tr> </table>	型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	40NV63.7	1	54	1.7
型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm							
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40							
設 備	洗 浄 水 槽	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L20.0m×H3.0m 1槽										
	洗浄水槽 送水ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(200CFN) φ200×6.0m ³ /分×H21.0m×30kW 2台 真空ポンプ										
		<table border="1"> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>真空度 kPa</th> <th>風 量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>吸込径 mm</th> </tr> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>1</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> </tr> </table>	型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	40NV63.7	1	54	1.7
型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm							
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40							
配 電 盤 室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 14.26m ² 1棟											

2系列

取水設備	導水管	鑄鉄管 φ800 L= 89m						
	着水井	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L17.0m×H2.4m 1井						
	着水ポンプ	立型斜流ポンプ(300VZM) φ300×12.0m ³ /分×H12m×37kW 3台						
	取水ポンプ薬注棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建 延床面積 620.73m ² 1棟						
浄	薬品注入設備	活性炭注入設備	貯留ホッパー V=1.5m ³ 1基 300kgコンテナパック使用 湿式集塵機 溶解槽 V=1.0m ³ 1槽 乾式オートフィーダー 52kg/時 1基 沈砂池へ注入					
		消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 75kg/時 1台 500kgコンテナパック使用除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台					
		PAC注入設備	貯留槽 V=25m ³ 2槽 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)0.4kW 2台					
水	沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W4.4m×L13.1m×H7.0m 1池 攪拌機 11kW 1台					
		横流沈でん池 (フロック形成池)	鉄筋コンクリート造(傾斜板式) W13.1m×L70.0m×H5.9m 2池 フロキュレーター 8台 汚泥掻寄機 2台					
ろ過設備	ろ過	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(自動洗浄式) W4.8m×L7.75m 8池 ろ過池上屋 41.15m ³ 1棟					
			ろ過速度	120m/日				
			洗浄方式	洗浄管固定式				
		集水方式	レオポルドブロック					
備	設備	真空ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延 49.20 m ²					
		真空ポンプ	型式	台数	真空度 kPa	風量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
			50NV65.5	2	54	2.6	5.5	50
		コンプレッサー	ベビコン 1.5kw 2台					
沈でん池上屋	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 41.15 m ²							

1、2系列共通

浄	送	塩素混和池	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L10.8m×H2.0m 1池 後塩素																																								
		浄水池	鉄筋コンクリート造 W36.0m×L20.0m×H3.0m 1池 W31.5m×L20.0m×H3.0m 1池																																								
	水	送水ポンプ設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出 力 kw</th> <th>吸込径 mm</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>多段渦巻ポンプ 125MS</td> <td>1</td> <td>74.0</td> <td>2.00</td> <td>45.0</td> <td>125</td> <td>高区用</td> </tr> <tr> <td>両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM</td> <td>2</td> <td>88.0</td> <td>3.47</td> <td>110.0</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td> <td>4</td> <td>51.0</td> <td>15.00</td> <td>180.0</td> <td>350</td> <td>低区用</td> </tr> <tr> <td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td> <td>3</td> <td>51.0</td> <td>12.10</td> <td>150.0</td> <td>350</td> <td>御蔭用</td> </tr> </tbody> </table>						型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考	多段渦巻ポンプ 125MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用	両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM	2	88.0	3.47	110.0	200		両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考																																		
			多段渦巻ポンプ 125MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用																																		
両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM	2		88.0	3.47	110.0	200																																					
両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用																																					
両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用																																					
備	設	真空ポンプ																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>真空度 mmhg</th> <th>風 量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>吸込径 mm</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>1</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> <td>高区用</td> </tr> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>2</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> <td>低区用</td> </tr> <tr> <td>32NVD62.2</td> <td>2</td> <td>65</td> <td>1.0</td> <td>2.2</td> <td>32</td> <td>御蔭用</td> </tr> </tbody> </table>						型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	高区用	40NV63.7	2	54	1.7	3.7	40	低区用	32NVD62.2	2	65	1.0	2.2	32	御蔭用								
		型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考																																			
40NV63.7		1	54	1.7	3.7	40	高区用																																				
40NV63.7	2	54	1.7	3.7	40	低区用																																					
32NVD62.2	2	65	1.0	2.2	32	御蔭用																																					
ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 283.56 m ² 高区、低区用 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 191.88 m ² 御蔭用																																										

排	水	排水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L22.0m×H3.5m 3池 攪拌機 3.75kW 2台 電動ゲート 4台				
		排水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 26.98m ² 1棟				
	処	ポンプ設備	(排水用) 立型汚水ポンプ φ200×5.0m ³ /分×H9.0m×15kW 1台 (排泥池投入用) 水中汚水ポンプ φ100×1.0m ³ /分×H10.0m×5.9kW 2台				
			上澄水返送設備	(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W2.0m×L5.0m×H5.0m 1井			
		(ポンプ室)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 29.16m ² 1棟					
理	備	排泥池設備	(ポンプ室)立型汚水ポンプ φ250×6.0m ³ /分×H15.0m×30kW 2台				
			(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W10.4m×L5.4m×H6.9m 1井				
	(ポンプ室)鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 45.35m ² 1棟						
(ポンプ)水中汚水ポンプ φ80×0.6m ³ /分×H15.0m×5.5kW 3台							
備	濃	濃縮槽	(分配槽)W1.0m×L1.0m×H1.2m 1槽 (1次・2次濃縮槽)φ12.0m×H6.67m 2槽 搔寄機 0.75kW 2台				

設 備	汚泥ポンプ設備	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 延床面積 44.96m ² 1棟 (汚泥供給用)自吸式渦巻ポンプ φ80×0.80m ³ /分×H15.0m×7.5kW 2台 (二次濃縮槽投入用) 自吸式渦巻ポンプ φ80×0.40m ³ /分×H10.0m×3.7kW 2台 (排水用)水中汚水ポンプ φ50×0.20m ³ /分×H15.0m×1.5kW 1台																									
	汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 延床面積 888.0m ² 1棟																									
脱 水	汚泥混合槽	W1.5m×L3.0m×H2.1m(2連槽) (攪拌機 3.7kW付) 1槽 W1.5m×L1.5m×H2.1m 1槽 (攪拌機 2.2kW付)																									
	給水槽	W2.0m×L2.0m×H2.8m 1槽 容量 10 m ³ 給水管口径 80A																									
	消石灰注入設備	(貯留槽)φ1.8m 1槽 500kgコンテナパック使用 (注入機)乾式オートフィーダー 3,200L/時×0.55kW 1台 (溶解槽)W0.7m×L0.7m×H1.2m 1槽 攪拌機 0.4kw付																									
	ポンプ設備	(汚泥圧入用)自吸式渦巻ポンプ φ80×1.0m ³ /分×H35.0m×22kW 2台 (脱水機圧搾用)多段渦巻ポンプ φ80×0.5m ³ /分×H155.0m×30kW 3台 (ろ布洗浄用)多段渦巻ポンプ φ150×2.0m ³ /分×H80.0m×55kW 2台 真空ポンプ																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>真空度 kPa</th> <th>風量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>吸込径 mm</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>1</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> <td>1号 脱水機用</td> </tr> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>1</td> <td>54</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>40</td> <td>2号 脱水機用</td> </tr> </tbody> </table>						型 式	台数	真空度 kPa	風量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備考	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	1号 脱水機用	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40
型 式	台数	真空度 kPa	風量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備考																					
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	1号 脱水機用																					
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	2号 脱水機用																					
油圧ユニット	(貯油槽) 2槽 (油圧ポンプ)多段渦巻ポンプ φ40×40~210kg/cm ² ×11kW 2台																										
設 備	ブロー用コンプレッサー	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>容 量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>口径 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水冷式OSP-22M6W</td> <td>2</td> <td>3.7</td> <td>22</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>					型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	水冷式OSP-22M6W	2	3.7	22	25											
	型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm																						
水冷式OSP-22M6W	2	3.7	22	25																							
空気供給設備	<p>空気槽 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.21 m³ 高圧 8.5 kg/cm² 常圧 7.0 kg/cm² 1台 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.00 m³ 高圧 9.5 kg/cm² 常圧 7.0 kg/cm² 1台</p> <p>計装用コンプレッサー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>容 量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> <th>口径 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベビコン</td> <td>1</td> <td>0.3</td> <td>1.5</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>空気槽 鋼板製円筒型口径 0.48m×高さ 0.76m 容量 0.12 m³ 高圧 8.5 kg/cm² 除湿器 空気量 0.72 m³/分 出力 0.31kw RDA-6G</p>					型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	ベビコン	1	0.3	1.5	25												
型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm																							
ベビコン	1	0.3	1.5	25																							
脱 水 機	(脱水機)全自動ダイヤフラムプレス式 ろ過面積 91m ² 2台 ISDH-1250 38室																										

ケーキコンベアー	No.	ベルト巾 mm	ベルト長さ mm	ギヤーモーター		廃止 廃止 廃止
				減速比	出力 kw	
	1	900	14.0	1/30	3.7	
	2	900	21.0	1/30	3.7	
	3	900	3.5	1/30	1.5	
	4	900	11.8	1/30	2.2	
	5	900	6.5	1/30	3.7	
	6	900	6.5	1/30	3.7	
	7	900	6.5	1/30	3.7	
8	900	6.5	1/30	3.7		
ケーキホッパー	鋼板製角型 3m×3m×3.2m 容量 20 m ³ 油圧シリンダ開閉式 2基 油圧ユニット 高圧 70 kg/cm ² 出力 3.7kw 1台 重量計 4点支持式ロードセル 秤量 20,000 kg 2式					
発電設備	発電機	原動機 ディーゼルエンジン 1,200PS 1,800rpm A重油 1基 発電機 3相 3,300V 1,000 KVA				
	重油タンク	鋼板円筒型 内径 1.60m 高さ 2.2m 容量 4,000ℓ 1基 鋼板円筒型 内径 0.77m 高さ 1.17m 容量 500ℓ 1基				
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 59.2m ² 1棟				

(2) 保城浄水場 位置 姫路市保城 527 番地
 標高 +24.7m ポンプ室床上
 浄水能力 17,700 m³/日

取水設備	船場川取水口	取水門	鉄筋コンクリート造 巾 2.0m 深さ 1.5m 2門										
		沈砂池	鉄筋コンクリート造 巾 5.0m 長さ 18.7m 深さ 3.4m 2池										
		分配槽	鉄筋コンクリート造 巾 4.4m 長さ 3.3m 深さ 3.1m 1槽										
	導水管	铸铁管 口径 600mm 長さ 890m											
		着水井	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L7.25m×H4.3m 2眼										
	着水ポンプ室	鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 7.62m ² 1棟											
	着水ポンプ設備	立型斜流ポンプ φ300×8.0m ³ /分×H11.0m×22kW 2台											
	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ4.0m×H5.0m 1井											
	取水ポンプ室	鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 30.41m ² 1棟											
	取水電気盤室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 7.62 m ² 1棟											
	取水ポンプ設備	横軸自吸式渦巻ポンプ φ150×2.0m ³ /分×H7.5m×7.5kW 3台											
浄水設備	薬品注入設備	貯留槽 容量 6m ³ PE製 1槽											
		注入ポンプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 l/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイヤフラム式ポンプ</td> <td>1</td> <td>20</td> <td>1.0</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table>				型式	台数	口径 mm	吐出量 l/分	出力 kw	ダイヤフラム式ポンプ	1	20
型式	台数	口径 mm	吐出量 l/分	出力 kw									
ダイヤフラム式ポンプ	1	20	1.0	0.2									
浄水設備	薬品注入設備	注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) (前・中次亜用)1.17L/分×0.4kW 2台 着水井・高沈 (後次亜用)0.24L/分×0.4kW 2台 混和池 貯留槽 容量 6m ³ FRP+PVC製 2槽 自動軟水装置 イオン交換式 2台											
		次亜塩素酸ナトリウム注入設備											
	薬品注入設備	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 1階部分 105.0m ² 1室											
		乾式オートフィーダー 32 L/時 0.75KW 1台 溶解槽 鋼板製 0.20 m ³ 攪拌機 0.1KW 消石灰ホッパー 鋼板製 5.5 m ³ 集芥機 22.8 m ³ /分 400 kgコンテナパック使用											
PAC注入設備		貯留槽 容量 6m ³ ポリエチレン製 2槽 小出槽 容量 0.2 m ³ ポリ塩化ビニール製 1槽 注入機 (一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) 1.14L/分×0.4kW 2台 注入用 (マグネット式ポンプ) 20.0L/分×0.2kW 2台 移送用											

設 備	沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.7m×L3.7m×H5.9m 1池 攪拌機 5.5kW 1台					
		分配槽	鉄筋コンクリート造 W2.8m×L3.7m×H2.6m 1槽					
		高速沈でん池	鉄筋コンクリート造 スラッジブランケット式 (1系) φ20.5m×H6.5m 1池 (2系) φ21.0m×H6.8m 1池					
設 備	ろ 過	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.4m 6池					
			ろ過速度	120m/日				
洗浄方式	洗浄管固定式							
		集水方式	三角型有孔ブロック					
設 備	洗 浄 水 槽 送 水 ポ ン プ 設 備	渦巻ポンプ φ200×3.4m ³ /分×H26.0m×22kW 1台 真空ポンプ						
		型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	
		25NV 6M	1	200	0.17	0.75	25	
設 備	ろ 過 設 備	浄水井	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L19.9m×H3.0m 1池 V=2,500m ³ (2池割) 1池					
		洗浄水槽	鉄筋コンクリート造(高架水槽) φ11.0m×H2.1m 1槽 H. W. L40.3m L. W. L38.2m					
	送 配	送水ポンプ設備	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
			渦巻ポンプ 250×150 CJNM	2	44.0	5.6	75	250
設 備	水 配	配水(直送) ポンプ設備	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
			渦巻ポンプ 200×100 CJNM	3	40.0	5.0	55	200
渦巻ポンプ 150×125 CHNM	2		50.0	1.95	30	150		
		真 空 ポ ン プ	型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm
		25NVD61.5	2	700	0.5	1.5	25	
		25NVD	1	400	0.55	1.5	25	
		送配水ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 161.9 m ²					
設 備	排 水 池 設 備	排水池上澄水池	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L7.5m×H2.7m 1池					
		上澄水返送ポンプ	水中ポンプ φ150×3.0m ³ /分×H7.0m×11kW 2台					
		汚泥池投入ポンプ	水中ポンプ φ100×1.0m ³ /分×H8.0m×5.5kW 2台					

備	濃縮設備	濃縮槽	鉄筋コンクリート造 $\phi 11.0\text{m} \times \text{H}4.75\text{m}$ 1槽	
	排水処理設備	濃縮	汚泥池引抜ポンプ	水中ポンプ $\phi 65 \times 0.6\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}16.0\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 1台 $\phi 65 \times 1.0\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}14.0\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 1台
放水池排水ポンプ			水中ポンプ $\phi 150 \times 2.7\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}10.0\text{m} \times 7.5\text{kW}$ 2台	
濃縮		濃縮汚泥引抜ポンプ	水中ポンプ $\phi 80 \times 0.6\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}15.0\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 2台	
		排水池	鉄筋コンクリート造 $\text{W}8.0\text{m} \times \text{L}13.0\text{m} \times \text{H}3.5\text{m}$ 1池	
設備		汚泥サービスタンク	$V=2.0\text{m}^3$ 1槽 (攪拌機 0.75kW 1基)	
		排水処理室	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 延床面積 307.04m^2 1棟	
設備		脱水乾燥設備	脱水機	全自動ダイヤフラムプレス式 $1,000\text{mm} \times 26$ 室 1台 ろ過面積 94m^2
			ケーキ貯留ホッパー	油圧開閉式 容量 5m^3
発電設備		発電機	ディーゼルエンジン(軽油) 565kW 、 500KVA 6.6KV 1基	
		発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 88.09m^2 1棟	
	軽油タンク	鋼板円筒型 容量 $4,000\text{l}$ 1基		
浄水管理センター(本館)		鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 延床面積 $1,131.20\text{m}^2$ 1棟 (1階)水質担当事務室、水質検査室 (2階)浄水課事務室、会議室、配水コントロール室・保城浄水場浄水監視室		

(3) 兼田浄水場 位置 姫路市兼田 48 番地の1
 標高 +6.9 m ポンプ場床上
 浄水能力 20,400 m³/日

取水設備	集水埋渠	集水埋渠 スリット付ボックスカルバート □1400×1500 L=155m スリット付ボックスカルバート □1100×1200 L=105m 有孔鉄筋コンクリート管 φ1000 L=35.6m 接合井 鉄筋コンクリート造 4.0×4.0×H4.5m 2箇所 鉄筋コンクリート造 φ1.6×3.7×H9.2m 導水管渠 鉄筋コンクリート管 φ1500 L=22m																																																																											
	ポンプ井(取水井)	鉄筋コンクリート造 φ4.0×H8.6m																																																																											
	浅井戸ポンプ井(南)	ポンプ室 鉄筋コンクリート造 陸屋根 延床面積 8.24m ² ポンプ井 鉄筋コンクリート造 φ3.0×H6.7m																																																																											
	浅井戸ポンプ井(北)	(西)鉄筋コンクリート造 φ1.5×H7.2m (東)鉄筋コンクリート造 φ1.5×H6.3m																																																																											
	取水ポンプ	伏流水 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出力 m³/分</th> <th>揚程 m</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>両吸込渦巻ポンプ° 300*200CFNM</td> <td>300*200</td> <td>6.25</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水中タービンポンプ° 125STM</td> <td>125</td> <td>1.85</td> <td>13</td> <td>7.5</td> <td>1</td> <td>予備水中ポンプ</td> </tr> </tbody> </table> (真空ポンプ) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>風量 m³/分</th> <th>負圧 kPa</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32NVD62.2A</td> <td>32</td> <td>0.8</td> <td>-54</td> <td>2.2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 地下水 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出力 m³/分</th> <th>揚程 m</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水中渦巻ポンプ° 65BMSP63.7A</td> <td>5</td> <td>0.25</td> <td>31</td> <td>3.7</td> <td>1</td> <td>予備南井戸 No.1</td> </tr> <tr> <td>水中タービンポンプ° 50NTS23.7-60</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>33</td> <td>3.7</td> <td>1</td> <td>予備南井戸 No.2</td> </tr> <tr> <td>水中タービンポンプ° 1500-NTF3</td> <td>125</td> <td>1.97</td> <td>29.3</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>北井戸西 No.1</td> </tr> <tr> <td>水中タービンポンプ° 1100-NTE2</td> <td>100</td> <td>1.25</td> <td>33</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>北井戸東 No.2</td> </tr> </tbody> </table>							型式	口径 mm	吐出力 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	両吸込渦巻ポンプ° 300*200CFNM	300*200	6.25	13	22	3		水中タービンポンプ° 125STM	125	1.85	13	7.5	1	予備水中ポンプ	型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考	32NVD62.2A	32	0.8	-54	2.2	2		型式	口径 mm	吐出力 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	水中渦巻ポンプ° 65BMSP63.7A	5	0.25	31	3.7	1	予備南井戸 No.1	水中タービンポンプ° 50NTS23.7-60	50	0.4	33	3.7	1	予備南井戸 No.2	水中タービンポンプ° 1500-NTF3	125	1.97	29.3	15	1	北井戸西 No.1	水中タービンポンプ° 1100-NTE2	100	1.25	33	11	1
型式	口径 mm	吐出力 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考																																																																							
両吸込渦巻ポンプ° 300*200CFNM	300*200	6.25	13	22	3																																																																								
水中タービンポンプ° 125STM	125	1.85	13	7.5	1	予備水中ポンプ																																																																							
型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考																																																																							
32NVD62.2A	32	0.8	-54	2.2	2																																																																								
型式	口径 mm	吐出力 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考																																																																							
水中渦巻ポンプ° 65BMSP63.7A	5	0.25	31	3.7	1	予備南井戸 No.1																																																																							
水中タービンポンプ° 50NTS23.7-60	50	0.4	33	3.7	1	予備南井戸 No.2																																																																							
水中タービンポンプ° 1500-NTF3	125	1.97	29.3	15	1	北井戸西 No.1																																																																							
水中タービンポンプ° 1100-NTE2	100	1.25	33	11	1	北井戸東 No.2																																																																							
浄水設備	凝集用薬品注入設備	PAC注入設備 貯蔵槽 ポリエチレン製 MC-6000 φ1922×H2350 有効容量 6 m ³ 2基 (高塩基) ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-6000 φ1922×H2350 有効容量 6m ³ 小出槽 ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-200 φ670×H650 有効容量 0.2 m ³ 移送ポンプ マグネットポンプ MDF-L250 φ25×50ℓ/分×6m×0.4kW 2台 注入ポンプ 一軸偏心ネジ形定量ポンプ CY12F-MN03 φ15×61.48ℓ/h×0.3MPa×0.4kW 2台																																																																											

浄水設備	備	消石灰投入設備	オートライター CF-315N 75L/h×0.75kW 溶解槽 SUS製 700×700×H840 攪拌機 0.2kW							
	凝集池	混和池	鉄筋コンクリート造 W2.5×L7.5×H3.5(水深 3.0)m 攪拌機 縦形タービン式フラッシュミキサー 翼径φ850 周速 1.8m/s 電動機直結式立型サイクロ減速機 1.5Kw 2台							
	薬品沈澱池	高速凝集沈澱池	鉄筋コンクリート造 スラッシュブランケット型 φ20.5×H5.8(水深 5.5)m 攪拌装置 翼径φ5000~8400 モータ直結形サイクロ減速機 0.75kW (汚泥引抜ポンプ)							
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
			自吸式ホルテックスポンプ 65FVQE62.2	65	0.3	10	2.2	2		
	備	急速ろ過池	重力式開放形ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.3×L5.1×H3.15(水深 1.2)m 6池 ろ過速度 120m/日 下部集水装置 ホイラー形 固定式洗浄 洗浄ポンプ						
				型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 Kw	台数	備考
				両吸込渦巻ポンプ 450*400DV-CH (真空ポンプ)	450*400	23	15	100	1	
				型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考
				NE-MH25-62.2	25	1.1	-77	2.2	1	
	浄水池	鉄筋コンクリート造 W10.1×L16.1×H3.65(水深 3.0)m 容量 480 m ³								
	滅菌室棟	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 延床面積 92.38m ²								
消毒設備	次亜塩素酸注入設備	貯蔵槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ1600×H2350 有効容量 4 m ³ 2基 小出槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ800×H1350 有効容量 0.5 m ³ 移送ポンプ マグネットポンプ MEH φ40*20×20ℓ/分×10m×0.4kW 2台 注入ポンプ 一軸偏心ネジ形定量ポンプ CY04F-MN03 φ15×16.1 ℓ/分×0.3MPa×0.4kW 4台(前次亜・中次亜・後次亜・共通予備)								
送水設備	ポンプ室棟	鉄筋コンクリート造 屋根鉄骨造 延床面積 193.42m ²								
	送水ポンプ	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考		
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	3	No.1~3		
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	1	No.4		
		(真空ポンプ)								
		型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考		
32ANV-SL	32	1.0	-670	2.2	2					

排水処理設備	調整	排水池	鉄筋コンクリート造 W4.85×L16.0×H3.2~3.7m 容量 200 m ³ (排水池引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			ホルテックス水中ポンプ 65DV61.5A	65	0.7	5.2	1.5	1	No.1
			ホルテックス水中ポンプ 65DV61.5A	65	0.7	5.2	1.5	1	No.2
	調整	排泥池	鉄筋コンクリート造 W2.275×L12.7×H3.2~3.7m 2池 容量 162 m ³ 攪拌機 モータ直結形サイクロ減速機 3.7Kw 2台 (排泥池引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
	調整	排泥池	ホルテックス水中ポンプ 50DV62.2A	50	0.45	10.6	2.2	2	
			鉄筋コンクリート造 W4.85×L3.8×H4.35m 容量 50 m ³ 攪拌機 3.7Kw 2台 (上澄水放流ポンプ)						
	調整	上澄水ピット	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			ホルテックス水中ポンプ 125DVB611	125	2.6	8	11	2	
濃縮	濃縮槽	鉄筋コンクリート造 φ8.05m×H4.05(水深 3.675)m 汚泥掻き寄装置 走行速度 0.6m/分 走行ユニットタイプ サイクロ減速機 0.4kW							
		鉄筋コンクリート造 W3.5×L5.8×H2.935(水深 2.51)m 攪拌機 立形 モータ直結形サイクロ減速機 2.2kW (濃縮汚泥引抜ポンプ)							
	濃縮汚泥ピット	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		潜水クロレスポンプ 80PSK	80	0.25	15	5.5	1	No.1	
汚水汚物用水中ポンプ 100DL63.7	100	0.25	15	3.7	1	No.2			
排水処理設備	天日乾燥	天日乾燥床	鉄筋コンクリート造 W10.5×L8.6×H1.0(水深 0.75)m 3床						
		排水処理室棟	鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 320.0m ²						
	脱水機	加圧脱水機	単式ろ布単独走行横型全自動ダイヤフラムプレス ISDC-H1000×34室 ろ過面積 51 m ² ろ室容積 644ℓ						
		油圧装置	ダイキン油圧装置 圧力 20.6MPa 5.5kW						
脱水機	空気圧縮機	パッケージオイルフリーベビコン PO-3.7CX6 2台 吐出量 0.4 m ³ /分 圧力 0.83Mpa 出力 3.7kW 空気槽 鋼板製縦置円筒式 2.55 m ³							

	ポンプ設備	スラッジ圧入ポンプ														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>揚程 m</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NS-T50A6V0V</td> <td>65</td> <td>0.13</td> <td>60</td> <td>15</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	NS-T50A6V0V	65	0.13	60	15	2	
		型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考								
		NS-T50A6V0V	65	0.13	60	15	2									
		圧力水ポンプ														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>揚程 m</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40MSH5611</td> <td>40</td> <td>0.085</td> <td>160</td> <td>11</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	40MSH5611	40	0.085	160	11	2	
		型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考								
		40MSH5611	40	0.085	160	11	2									
		ろ布洗浄ポンプ														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>揚程 m</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100MS2615B</td> <td>100</td> <td>0.82</td> <td>60</td> <td>15</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	100MS2615B	100	0.82	60	15	2	
型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考										
100MS2615B	100	0.82	60	15	2											
(真空ポンプ)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>口径 mm</th> <th>風量 m³/分</th> <th>負圧 mm Hg</th> <th>出力 kW</th> <th>台数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40NV63.7</td> <td>40</td> <td>1.3</td> <td>-400</td> <td>3.7</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考	40NV63.7	40	1.3	-400	3.7	1			
型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考										
40NV63.7	40	1.3	-400	3.7	1											
受泥槽	鋼板製円筒攪拌槽 φ1700×H2400 有効容量 4 m ³ ×1.5kW															
受水槽	鋼板製円筒槽 φ1500×H2400 有効容量 2 m ³															
ケーキホッパ	コンベア (No.1)フリッカーコンベヤ FW-20 型 輸送量 20 m ³ /h 5.5kW (No.2)トラフ形ベルトコンベヤ 搬送量 16t/h 1.5kW ホッパー 1400×2200×H2100 全容量 6.5(有効 4) m ³ ゲート 両開きカットゲート 油圧シリンダー(油圧ユニット付)開閉式															
電気設備	自家用発電設備	非常用発電設備 キュービクル形 NPF1-48QE 交流発電機 NTAKL-SEK 48kVA×220V パーキンスエンジン 4-236I 4サイクル水冷 57.5PS														
管理用建物	管理室棟	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 延床面積 286.20m ²														
	(受配電設備) 受変電棟	鉄筋コンクリート造 1階建 延床面積 179.13m ²														

(4) 町裏浄水場 位置 姫路市八代 700 番地
 標高 +18.15 m ポンプ場床上
 浄水能力 18,000 m³/日

取水設備	集水管	有孔コンクリート管 φ700 L= 278m						
	接合井	鉄筋コンクリート造 φ1.2m×H6.5m 3井 φ1.8m×H5.5m 1井 φ1.2m×H5.5m 1井 φ2.0m×H4.5m 1井						
	取水ポンプ	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備考
		両吸込渦巻ポンプ GNM	1	40.0	5.0	45.0	200	地下水用 (No.1)
両吸込渦巻ポンプ CJNM		2	58.0	3.0	45.0	150	地下水用 (No.2,3)	
	両吸込渦巻ポンプ HNM	1	50.0	2.5	37.0	150	加圧用	
	真空ポンプ	型式	台数	真空度 mm Hg	風量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	
		25NVD61.5	1	400	0.55	1.5	25	
導水設備	導水管 (船場川取水口より)	コンクリート管 φ500L=2,776m マンホール 15箇所 TD3CA φ600L= 537m マンホール 2箇所 T型推進管 φ600L= 45m 合計 3,358m						
浄水設備	薬品注入設備	苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2 m ³ ポリエチレン製 1槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 1,200cc/分×0.2 kW 2台					
		PAC注入設備	貯留槽 容量 3 m ³ ポリエチレン製 1槽 1,200cc/分×0.2 kW 2台					
	薬品注入設備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備	貯蔵室 鉄骨造フレキシブル板葺平屋建 延床面積 24.48m ² 1棟 貯留槽 V=2m ³ 2槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 20ℓ/min×0.4kW 2台 注入機室 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 21.00m ² 1棟 小出槽 V=0.3m ³ 1槽 強化プラスチック製 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1L/h×0.4kW 1台 (後次亜用) 16.1L/h×0.4kW 1台 (直送用) 16.1L/h×0.4kW 1台					
ろ	沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L15.0m×H2.3m 1池 (攪拌機 3.7kw)					
		フロック形成池	鉄筋コンクリート造 迂流式 W0.98m×L119.2m×H2.45m 1池 迂流式					
		横流沈でん池	鉄筋コンクリート造 W14.9m×L52.9m×H2.3m 1池					
	ろ	緩速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L40.0m 3池 ろ過速度 2~5m/日					

過設備	節制室	鉄筋コンクリート造 銅板葺平屋建 延床面積 6.17m ² 4棟						
	浄水池	鉄筋コンクリート造 W2.7m×L10.0m×H3.0m 1池 80 m ³ (地下水系) W1.8m×L4.2m×H4.1m 2池 30 m ³ (表流水系)						
送水設備	送水ポンプ	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備考
		両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	50	5.0	65	200	浄水用No.1
送水設備	真空ポンプ	型式	台数	真空度 mm Hg	風量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	備考
		25ANV-SL	2	650	0.60	1.5	25	
送水設備	送水ポンプ室	鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 延床面積 213.58m ² 1棟						
排水設備	排泥池	排泥池	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L3.4m×H2.2m 1池					
		集排泥装置	エアーコンプレッサー 0.75kw 3台					
		急速攪拌機	3.7kw 1基					
	コンプレッサー室	コンプレッサー室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 12.5m ² 1棟					
		汚泥移送ポンプ	水中ポンプ φ50×0.05m ³ /分×H11.9m×0.75kW 1台 φ50×0.05m ³ /分×H10.1m×0.75kW 1台					
濃縮設備	濃縮槽	鉄筋コンクリート造 φ7.0m×H3.5m 1槽 汚泥かき寄機 0.4kW 1台 ブリッジ支持型中心駆動						
乾燥設備	天日乾燥床	天日乾燥床	W5.8m×11.5m 66.7 m ² /床 6床					
		機械室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 15.26m ² 1棟					
	排水返送ポンプ	水中ポンプ φ50×0.15m ³ /分×H8.0m×0.75kW 2台						
ポンプ室	排水ポンプ	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	
		水中ポンプ	1	7.5	3.0	7.5	150	
発電設備	発電室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 89.20m ² 1棟						
管理設備	管理室	木造平屋建 延床面積 50.35m ² 1棟						
受電設備	電気室	鉄骨造 平屋建 27.95 m ²						

(5) 山崎浄水場 位置 姫路市飾磨区山崎 217番地の1
 標高 +7.35m
 浄水能力 16,400 m³/日

取水設備	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ3.5m×H6.15m 1井
	集水埋管	有孔コンクリート管 φ800 L=250m
	接合井	鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H3.05m 6井
	導水管	ヒューム管 φ800 L=22.4m
	制水井	鉄筋コンクリート造 φ3.5m×H7.3m 1井
	取水井	鉄筋コンクリート造 内径 3.0m 深さ 7.8m 1井
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 W20.1m×L12.0m×H2.9m 1池
	取水ポンプ	(伏流水用)両吸込渦巻ポンプ φ250×4.5m ³ /分×H11.0m×15kW 3台 (地下水用)自吸式ポンプ φ100×1.4m ³ /分×H13.5m×5.5kW 2台
	地下水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 13.76m ² 1棟
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留槽 V=2.0m ³ 2槽 強化プラスチック製 小出槽 V=0.3m ³ 1槽 強化プラスチック製 屋外廃液槽 V=0.5m ³ 1槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 20l/min×0.4kW 2台 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1L/h×0.4kW 1台 (後次亜用) 16.1L/h×0.4kW 1台
	消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 105L/時 1台 0.75kw 500 kgコンテナパック使用除芥装置付
	PAC注入設備	貯留槽 V=6.0m ³ 1槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 60L/時×0.2kW 2台
	薬品注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 延床面積 116.2m ² 1棟
浄水設備	沈でん設備	混和池 鉄筋コンクリート造 W3.0m×L3.0m×H5.0m 1池 攪拌機付フロキュレーター 4台
		横流沈でん池 鉄筋コンクリート造 W8.5m×L35.0m×H3.5m 2池
	ろ過設備	緩速ろ過池 鉄筋コンクリート造 W23.0m×L35.0m 4池 ろ過速度 2~5m/日
		節制室 コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 7.96m ² 4棟
		浄水池 鉄筋コンクリート造 W18.0m×L10.0m×H3.0m 1池
送水設備	送水ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(200×150CHNM) φ200×5.1m ³ /分×H65.0m×75kW 3台
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 スレート葺平屋建 延床面積 258.81m ² 1棟

排水処理設備	ポンプ設備 (沈でん池)	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.5m×H2.0m 1井
		汚泥引抜ポンプ	立型汚水ポンプ(SNV7A) φ150×2.64m ³ /分×H12.0m×11kW 1台
	洗砂設備	洗砂置場	750m ² 1式
		洗砂機	バッチ式 洗砂能力2.5m ³ /h 1台
		ポンプ設備	汚泥引抜ポンプ 水中汚水ポンプ(37BEHZ) φ80×0.6m ³ /分×H16.0m×3.7kW 1台
		攪拌機	MT46-POS 7.5PS 1台
		排水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L24.0m×H3.0m 1池
		濃縮槽	鉄筋コンクリート造 φ6.0m×H3.8m 1槽 汚泥掻寄機 0.4kW 1台(ブリッジ支持型 中心駆動)
	乾燥設備	天日乾燥床 鉄筋コンクリート造 W7.0m×L3.0m=21 m ² /床 12床	

排水処理設備	ポンプ設備 (送水ポンプ室)	水中汚水ポンプ(150DL 65.5) φ150×2.5m ³ /分×H6.7m×5.5kW 1台
発電設備	発電機	350KVA 440V 3φ3W 60HZ 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 80.50m ² 1棟

(6) 龍野浄水場 位置 たつの市龍野町北龍野 164 番地の1
 標高 +29m
 浄水能力 7,200 m³/日

取水設備	第一取水井	鉄筋コンクリート造 内径 3.5m 深さ6m、巾(1~3m)長さ12m 深さ 6.65m						
	取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw	
		渦巻ポンプ	2(1)	15.0	3.8	150	22	
	第二取水井	鉄筋コンクリート造 内径 2.0m 深さ10m						
	取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw	
水中ポンプ		2(1)	22	0.6	80	5.5		
	流量計室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 17.51m ² 1棟						
浄水設備	ろ過設備	着水井	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.4m(有効) 2池 76 m ³					
		逆洗水槽	鉄筋コンクリート造 W1.6m×L1.9m×H2.1m(有効) 2槽 12 m ³					
		回収系原水槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.3m×H2.1m(有効) 2槽 13 m ³					
		膜ろ過設備	型式:内圧式 UF膜 クロスフローろ過方式 主系6系列+回収3系列 能力: 7,200 m ³ /日 膜ろ過装置(主系):6基(1基予備) 膜モジュール:親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×8本/基、流束 3.0 m ³ /m ² /日 膜ろ過循環ポンプ:φ100/80×1.72 m ³ /分×12m×5.5kw×1台/基 付属設備 :圧力計3台、電磁式流量計3台、現場操作盤1面/基 膜ろ過装置(回収系):3基(1基予備) 膜モジュール:親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×2本/基、流束 1.5 m ³ /m ² /日 膜ろ過循環ポンプ:φ65/50×0.39 m ³ /分×12m×1.5kw×1台/基 付属設備 :圧力計3台、電磁式流量計3台、現場操作盤1面/基 オートストレーナ(自動洗浄式) 3.78 m ³ /分×目開き200μm×0.4kw 2台(内1台予備)					
	ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 Mm	出力 kw	用途
		渦巻ポンプ	2(1)	16	3.78	150	15	原水用
		渦巻ポンプ	2(1)	13	0.3	50/40	1.5	回収系原水用
		渦巻ポンプ	2(1)	27	2.0	100/80	15	逆洗用
	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留槽 V=1.5m ³ 1槽(ポリエチレン製) 小出槽 V=0.1m ³ 2槽(PVC製) 注入機(逆洗用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中ハルプレスポンプ) 112ml/分×40w 注入機(消毒用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中ハルプレスポンプ) No.1:112ml/分×40w No.2:190ml/分×30w					
	浄水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.9m×H2.4m(有効) 2池 226 m ³						

送水設備	送水ポンプ		型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw	
			両吸込渦巻ポンプ	3(1)	65.0	1.9	150	37	
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.0m×H1.0m(有効) 2槽 5 m ³						
		活性炭吸着塔	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.4m×H2.5m(有効) 2槽 14 m ³						
		ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 Mm	出力 kw	用途
			渦巻ポンプ	2(1)	5	0.05	40/32	0.4	排水供給用
水中ポンプ	2(1)		8	0.13	50	0.75	床排水用		
		水中ポンプ	2(1)	8	0.13	50	0.75	ポンプ室排水用	
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 569.57 m ²							
浄水棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 162.34 m ²							
自家発電機		屋内キュービクル型、低騒音形(85db) 350kVA×60HZ×220V 1基							

(7) 田井浄水場 位置 姫路市田井台1番地の7
 標高 +25.6m
 浄水能力 7,000 m³/日

取水設備	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.1m 1井 鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H8.0m 1井				
	取水ポンプ設備	水中ポンプ(80BMS) φ80×1.5m ³ /分×13.0m×5.5kW			3台	
		水中ポンプ φ80×1.6m ³ /分×7.0m×5.5kW			2台	
備	取水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.53m ²			1棟	
		コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 17.63m ²			1棟	
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.5 m ³ 塩化ビニール製 2槽 注入機				
		型式	台数	吐出量 cc/分	出力 w	
		ブランジャポンプ	2	55	15	
送水設備	浄水槽	鉄筋コンクリート造 巾 25m 長さ 8m 深さ 6.5m 1池				
	送水ポンプ設備	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
		多段渦巻ポンプ 150MS2M	3	56.0	2.43	37.0
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 192.00 m ²				
流量計室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 24.93 m ²					
浄水設備	紫外線処理装置	堅型低圧式紫外線ランプ(内照式) 2台 能力 : 90 m ³ /h/台				
	機械室	鉄骨平屋建 43.20 m ²				
発電設備	発電機	原動機 ディーゼルエンジン 278kw 1,800rpm A重油 1基 発電機 3相 210V、180kw、225KVA				
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 40.00m ² 1棟				
	重油タンク	SUS鋼板角型 容量 1,900ℓ 1基				

(8) 林田浄水場 位置 姫路市林田町六九谷 1027 番の2
 標高 +50.7m
 浄水能力 1,340 m³/日(予備)

取水設備	取水井	(予備施設) (第1水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.0m1井 (予備施設) (第2水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.5m1井								
	取水ポンプ設備	(予備施設) (第1水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.56m ³ /分×H10.5m×2.2kW 2台 (予備施設) (第2水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.70m ³ /分×H20.0m×5.5kW 2台								
	ポンプ室	(予備施設) (第1水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.74m ² 1棟 (予備施設) (第2水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 6.78m ² 1棟								
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=1.0m ³ 1槽 塩化ビニール製 注入機 <table border="1" data-bbox="507 862 1061 1041"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>吐出量 cc/分</th> <th>出力 w</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液中バルブレスポンプ^o</td> <td>1</td> <td>25</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>	型式	台数	吐出量 cc/分	出力 w	液中バルブレスポンプ ^o	1	25	2.5
	型式	台数	吐出量 cc/分	出力 w						
液中バルブレスポンプ ^o	1	25	2.5							
苛性ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=3.0m ³ 1槽 ポリエチレン製 溶解槽 V=16.0m ³ 1槽 (鋼板製攪拌機移送ポンプ付) 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 500cc/分×50w 1台									
ろ過設備	浄水池	鉄筋コンクリート造 巾24m 長さ10.0m 深さ(有効)3.5m 1池								
	自動洗浄ろ過器	(予備施設) 鋼板製円筒型 φ3.05m×H4.52m 2基								
排水設備	汚水ピット	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W2.1m×L3.7m×H2.1m 1池								
	排水ポンプ設備	(予備施設) 水中ポンプ φ50×0.20m ³ /分×H4.4m×0.4kW 1台								
送水設備	送水ポンプ設備	多段渦巻きポンプ φ125×2.0m ³ /分×H74.0m×45kW 2台 多段渦巻きポンプ φ100×1.2m ³ /分×H48.0m×19kW 3台								
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 251.32m ² 1棟								
発電設備	発電機	200KVA 220V 3φ 3W 60HZ 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用								

夢前町

(1) 文殿浄水場 位置 姫路市夢前町苅野2135番地

標高 +171.9m

浄水能力 表流水 2,400m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 0.7m×0.9m×1.0m×11.0m					
	着水井	鉄筋コンクリート造 2.0m×2.5m×2.6m 1池					
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 1.5m×7.9m×4.5m 1池					
	取水ポンプ	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
		水中渦巻ポンプ	2(1)	17.0	1.65	125	11.0
導水管	ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 27.0m						
沈でん設備	急速攪拌池 (急速下方式)	鉄筋コンクリート造 0.6m×2.0m×0.7m 1池					
	薬品混和池 (上下迂流式)	鉄筋コンクリート造 0.5m×50.0m×2.0m 1池					
	薬品沈でん池 (横流式)	鉄筋コンクリート造 4.0m×28.4m×2.9m 2池					
浄水薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中ピストンポンプ・液中バルブレスポンプ					
		系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
		前処理	0.070	1	0.025	急速攪拌池	
		中処理	0.112	1	0.040	急速ろ過機	
後処理	0.038	1	0.025	浄水池			
PAC注入設備	貯留槽 容量 1.0m ³ SS製 2槽 注入ポンプ						
	型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考		
	定量ダイヤフラム	1.200	2	0.4	濁度計設定値による		
苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.5m ³ SS製 1槽 注入ポンプ						
	型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考		
	定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	パック注入ポンプに連動		
粉末活性炭注入設備	貯留槽 容量 2m ³ SUS製 1槽						
	形 式	能力 kg/時	台数		備 考		
	ホッパー型自動供給装置	2~10	1		インバータ回転制御		

浄 水 過 設 備	ろ 過 機	急速ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 2基					
			ろ過速度	最大 101.5m ³ /時間				
			洗浄方式	自動サイフォン方式				
			集水方式	プレート型スレーナー方式				
設 備	ろ 過 機	粒状活性炭ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 1基					
			ろ過速度	最大 6.75m ³ /時間				
			洗浄方式	自動サイフォン方式				
			集水方式	プレート型スレーナー方式				
			活性炭ろ過ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	備考
			水中渦巻ポンプ	1	20.0	1.63	11	
		浄水池 (活性炭処理用原水槽)	鉄筋コンクリート造 50m ³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池					
送 水 設 備	浄水池		鉄筋コンクリート造 50m ³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池					
	送水ポンプ設備		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
			標準渦巻ポンプ	2(1)	31~42	1.12~ 2.24	18.5	125
管 理 室			鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 64m ²					
排 水 処 理 設 備	脱 水 設 備	排水池兼天日 乾燥床	鉄筋コンクリート造 15.0m×10.0m×1.4m 2池					
発 電 設 備	発 電 機		発電機110KVA 3相200V 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用					

(2) 塚本浄水場 位置 姫路市夢前町塚本74番地2

標高 +65.1m

浄水能力 1,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ4.0m×6.0m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	40.0	1.40	100	15.0
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 220V 60KVA					
導 水 管		鋼管 口径 100mm 長さ 135.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 小出し槽 容量 0.05m ³ PVC製 1槽 注入ポンプ バルブレス液中ポンプ					
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
ろ過設備	原水槽		ステンレス鋼板製 2.0m×2.0m×2.5m 1池					
	膜ろ過装置		UF膜 モジュール本数 5本×2系列=10本					
			ろ過速度	最大 31.3m ³ /時間				
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式				
			膜ろ過ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			立形渦巻ポンプ	2	5.0	0.80	2.2	
			逆洗ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.87	5.5	
		給水ユニット						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
		自動給水ユニット	1	0.3	0.09	0.75		
送水設備	浄 水 池		ステンレス鋼板製 7.0m×8.0m×4.0m 1池					
	送水ポンプ設備		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
		多段渦巻ポンプ	2	60.0	0.90	18.5	100	
排水処理設備	排水	排水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×2.8m×H1.4m 1槽					
		チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PVC製 注入ポンプ					
	型 式		台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw			
		電磁定量ポンプ	2(1)	0.030	0.015			
管 理 室		鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 157m ²						
発電設備	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 90KVA					

(3) 木戸浄水場 位置 姫路市夢前町新庄1405番地
 標高 +120.0m
 浄水能力 820m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ3.0m×5.0m 1井					
	取水ポンプ		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	31.0	2.95	100	15.0
	発電機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 45KVA					
導水管		ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 130.0m 鋼管 口径 200mm 長さ 60.0m ビニール管 口径 200mm 長さ 635.0m						
沈でん設備	鋼板製高速凝集沈でん槽		型式 鋼板製堅型 1基 3.0m×7.0m 攪拌装置 傾斜管沈降装置 排泥装置					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ					
				系統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点
				後処理	0.05	2	0.025	配水管
	薬品注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ					
				型式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備考
		定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	濁度計設定値による		
ろ過設備	薬品注入室	苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ					
				型式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備考
				定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	バック注入ポンプに連動
ろ過設備	急速ろ過機	SS製 バルブレスフィルター10型 1基 11型 1基						
		ろ過速度		最大 31.67m ³ /時間				
		洗浄方式		自動サイフォン方式				
		集水方式		プレート型スレーナー方式				
送水設備	浄水池		鉄筋コンクリート造 5.7m×5.5m×2.5m 1池					
	送水ポンプ設備		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
			多段渦巻ポンプ	3(1)	42.0	1.3	15.0	100
発電機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 115KVA						
管理室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 30m ²						

(4) 岡浄水場 位置 姫路市夢前町前之庄1159番地1
 標高 +85.0m
 浄水能力 1,350m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ3.0m×5.0m					
	取水ポンプ		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.80	100	7.5
	発電機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA					
導水管		鋼管 口径 150mm 長さ 58.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 小出し槽 容量 0.3m ³ PVC製 1槽 注入ポンプ バルブレス液中ポンプ					
			系統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			後処理	0.008	2	0.025	浄水池	
	ろ過設備	原水槽		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.35m×2.4m 1池				
		膜ろ過装置		UF膜 モジュール本数 5本×2系列=10本				
				ろ過速度	最大 23.8m ³ /時間			
		膜ろ過ポンプ		洗浄方式	逆圧水洗浄方式			
				型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
		逆洗ポンプ		立形渦巻ポンプ	2	25.0	0.33	3.7
				型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
給水ユニット		渦巻ポンプ	2(1)	30.0	1.00	7.5		
		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
自動給水ユニット		自動給水ユニット	1	15.0	0.04	0.75		
		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
送水設備	浄水池		鉄筋コンクリート造 8.1m×5.0m×3.0m 2池					
	送水ポンプ設備		型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
多段渦巻ポンプ			2	65.0	0.80	15.0	80	
排水処理設備	排水	排水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×2.8m×1.4m 1池 床排水ポンプ					
			型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			水中汚水ポンプ	1	7.0	0.10	0.4	
	設備	チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PVC製 1槽 注入ポンプ					
型式			台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw			
ソレノイドポンプ			2(1)	0.001	0.035			
管理室		鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 141m ²						
発電設備	発電機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 75KVA					

(5) 置本浄水場 位置 姫路市夢前町置本317番地
 標高 +50.2m
 浄水能力 2,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ2.5m×7.4m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.39	100	7.5
	取水ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 14m ²					
導水管		ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 420.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ・電磁流量ポンプ					
		系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点		
		前処理	0.03	1	0.015	急速攪拌池		
	後処理	0.02	1	0.025	浄水池			
ろ過設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ						
		型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考		
備	ろ過設備	着水井兼急速攪拌池	鉄筋コンクリート造 5.7m×6.7m 1池					
		急速ろ過機	SS製 自動逆洗 φ2.26×H4.1 25m ³ /時 4(1)基					
			ろ過速度	最大 100.00m ³ /時間				
洗浄方式	手動逆洗方式							
送水設備	浄水池	鉄筋コンクリート造 2.6m×6.2m×3.0m 1池						
		送水ポンプ設備	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
		多段渦巻ポンプ	2(1)	56.0	1.3	22.0	125	
管理室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 55m ²						

夢前町(北部)

(1) 立船野浄水場 位置 姫路市夢前町山之内甲482番地5

標高 +173.40m

浄水能力 144m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m										
	取水柵	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m										
	導水管	鑄鉄管 口径 75mm 長さ 67.5m ビニール管 口径 50mm 長さ 180.0m										
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 0.1m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジヤーポンプ										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系 統</th> <th>能力 m³/分</th> <th>台数</th> <th>出力 kw</th> <th>注入点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後処理</td> <td>12</td> <td>2(1)</td> <td>0.06</td> <td>浄水池</td> </tr> </tbody> </table>	系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点	後処理	12	2(1)	0.06	浄水池
	系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点							
	後処理	12	2(1)	0.06	浄水池							
	ろ過設備	原水槽	RC製角型密閉槽 2.5m ³ 1.0m×1.6m×1.75m									
		中間槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0.85m ³ φ1.04m×1.32m									
		膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 4本×2系列									
			<table border="1"> <tr> <td>ろ過速度</td> <td>最大 5.0m³/時間</td> </tr> <tr> <td>洗浄方式</td> <td>逆圧水洗浄方式</td> </tr> </table>	ろ過速度	最大 5.0m ³ /時間	洗浄方式	逆圧水洗浄方式					
		ろ過速度	最大 5.0m ³ /時間									
		洗浄方式	逆圧水洗浄方式									
膜ろ過(兼洗浄)ポンプ		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>3(2)</td> <td>20.0</td> <td>0.076</td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table>	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	渦巻ポンプ	3(2)	20.0	0.076	1.5
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw						
渦巻ポンプ	3(2)	20.0	0.076	1.5								
空気圧縮機	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>吐出量 ℓ/分</th> <th>最高圧力 MPA</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧力開閉器式</td> <td>2(1)</td> <td>75.0</td> <td>0.83</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>	型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw	圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75	
	型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw							
圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75								
発電機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA											
膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 54m ²											
浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 4.0m×5.0m×3.0m 2池											

(2) 我孫子浄水場 位置 姫路市夢前町山之内乙532番地2
 標高 +208.3m
 浄水能力 120m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m			
	取水柵	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m			
	導水管	鋼管 口径 75mm 長さ 15.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 135.0m			
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ			
		系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw
	後処理	20	1	0.035	配水池
	滅菌室	コンクリートブロック造 1.4m×2.0m×2.0m			
ろ過設備	緩速ろ過	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.5m×1.8m 2池			
		ろ過速度	最大 5m ³ /時間		
		洗浄方式	ろ過砂掻き取り方式		
	浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×2.2m 1池			

(3) 佐中浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丙280番1

標高 +198.7m

浄水能力 138m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×8.8m×2.0m																																		
	取水柵	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×2.0m																																		
	導水管	鋼管 口径 75mm 長さ 20.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 136.0m ビニール管 口径 100mm 長さ 424.0m 鋳鉄管 口径 100mm 長さ 321.1m SUS管 口径 100mm 長さ 48.6m																																		
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池																																		
浄水設備	薬品注入設備	貯留槽 容量 500 PVC製 1槽 注入ポンプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>能力 m³/分</th> <th>台数</th> <th>出力 kw</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液中ハルプレスポンプ</td> <td>6</td> <td>2(1)</td> <td>0.03</td> <td>消毒用</td> </tr> <tr> <td>電磁定量ポンプ</td> <td>30</td> <td>2(1)</td> <td>0.015</td> <td>膜逆洗用</td> </tr> </tbody> </table>	型式	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	用途	液中ハルプレスポンプ	6	2(1)	0.03	消毒用	電磁定量ポンプ	30	2(1)	0.015	膜逆洗用																			
	型式	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	用途																															
	液中ハルプレスポンプ	6	2(1)	0.03	消毒用																															
	電磁定量ポンプ	30	2(1)	0.015	膜逆洗用																															
ろ過	原水槽	ポリエチレン製円筒型密閉槽 1.0m ³ φ1.06m×1.25m																																		
ろ過	膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 1本×2系列 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ろ過流束</th> <td>最大 3.07m³/m²/日</td> </tr> <tr> <th>洗浄方式</th> <td>逆圧水洗浄及びエアスクラビング</td> </tr> </thead> </table> 膜ろ過ポンプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>立型多段渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>30.0</td> <td>0.060</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> 膜逆洗ポンプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>立型多段渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>30.0</td> <td>0.050</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> 空気圧縮機 <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>吐出量 ℓ/分</th> <th>最高圧力 MPA</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧力開閉器式</td> <td>2(1)</td> <td>75.0</td> <td>0.93</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>	ろ過流束	最大 3.07m ³ /m ² /日	洗浄方式	逆圧水洗浄及びエアスクラビング	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.060	0.75	型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.050	0.75	型式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw	圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.93	0.75
ろ過流束	最大 3.07m ³ /m ² /日																																			
洗浄方式	逆圧水洗浄及びエアスクラビング																																			
型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw																																
立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.060	0.75																																
型式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw																																
立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.050	0.75																																
型式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw																																
圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.93	0.75																																
排水処理設備	排水槽	鉄筋コンクリート造 0.6m×1.9m×0.5m 1池																																		
排水処理設備	チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 500 PE製 1槽 注入ポンプ <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>吐出量 ℓ/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電磁定量ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>0.030</td> <td>0.015</td> </tr> </tbody> </table>	型式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw	電磁定量ポンプ	2(1)	0.030	0.015																										
型式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw																																	
電磁定量ポンプ	2(1)	0.030	0.015																																	
	発電機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA																																		
	膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 53m ²																																		
	配水池	ステンレス鋼板製 W2.0m×L5.0m×H3.0m(有効) 2池 60m ³																																		

(4) 熊部浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丁305番地10
 標高 +277.5m
 浄水能力 29m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×9.5m×2.0m									
	取水柵	鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m									
	導水管	鑄鉄管 口径 75mm 長さ 56.0m									
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系 統</th> <th>能力 ml/分</th> <th>台数</th> <th>出力 kw</th> <th>注入点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後処理</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>0.015</td> <td>配水池</td> </tr> </tbody> </table>	系 統	能力 ml/分	台数	出力 kw	注入点	後処理	8	1	0.015
	系 統	能力 ml/分	台数	出力 kw	注入点						
	後処理	8	1	0.015	配水池						
滅菌室	簡易型プレハブ										
ろ過設備	緩速ろ過	沈でん槽 塩化ビニール製 m ³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ1.5m×2.0m <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ろ過速度</td> <td>最大 1.46m³/時間</td> </tr> <tr> <td>洗浄方式</td> <td>手動逆洗方式</td> </tr> </tbody> </table>	ろ過速度	最大 1.46m ³ /時間	洗浄方式	手動逆洗方式					
ろ過速度	最大 1.46m ³ /時間										
洗浄方式	手動逆洗方式										
	浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×1.6m 1池									

(5) 坂根浄水場 位置 姫路市夢前町山之内戊512番地4
 標高 +299.0m
 浄水能力 18m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×6.0m×1.1m												
	取水柵	鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m												
	導水管	ダクタイル鋳鉄管 口径 75mm 長さ 24.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 158.0m												
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留タンク 容量 500 PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系 統</th> <th>能力 m³/分</th> <th>台数</th> <th>出力 kw</th> <th>注入点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後処理</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>0.015</td> <td>配水池</td> </tr> </tbody> </table>				系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点	後処理	8	1	0.015
	系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点									
	後処理	8	1	0.015	配水池									
滅菌室	簡易型プレハブ													
ろ過設備	緩速ろ過	沈でん槽 塩化ビニール製 m ³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ1.5m×2.2m												
		ろ過速度		最大 0.7m ³ /時間										
		洗浄方式		手動逆洗方式										
	浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 3.3m×3.3m×1.6m 1池												

(6) 馬寺浄水場 位置 姫路市夢前町山之内己770番地9
 標高 +251.2m
 浄水能力 72m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m									
	取水柵	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m									
	導水管	ビニール管 口径 50mm 長さ 37.0m									
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 0.05m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジャーポンプ									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>系 統</th> <th>能力 m³/分</th> <th>台数</th> <th>出力 kw</th> <th>注入点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後処理</td> <td>6</td> <td>2(1)</td> <td>0.030</td> <td>浄水池</td> </tr> </tbody> </table>	系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点	後処理	6	2(1)	0.030
	系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点						
	後処理	6	2(1)	0.030	浄水池						
	ろ過設備	原水槽	RC製角型密閉槽 0.75m ³ 1.0m×1.5m×1.25m								
		中間槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0.85m ³ φ1.04m×1.32m								
		膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 2本×2系列								
			<table border="1"> <tr> <td>ろ過速度</td> <td>最大 1.75m³/時間</td> </tr> <tr> <td>洗浄方式</td> <td>逆圧水洗浄方式</td> </tr> </table>	ろ過速度	最大 1.75m ³ /時間	洗浄方式	逆圧水洗浄方式				
			ろ過速度	最大 1.75m ³ /時間							
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式							
膜ろ過(兼洗浄)ポンプ											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>2</td> <td>20.0</td> <td>0.031</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	渦巻ポンプ	2	20.0	0.031	0.75	
型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw							
渦巻ポンプ	2	20.0	0.031	0.75							
空気圧縮機											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>型 式</th> <th>台数</th> <th>吐出量 ℓ/分</th> <th>最高圧力 MPA</th> <th>出力 kw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧力開閉器式</td> <td>2(1)</td> <td>75.0</td> <td>0.83</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table>	型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw	圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75	
型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw							
圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75							
発電機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA										
膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 30m ²										
浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 5.0m×5.0m×2.0m 1池										

(7) 小畑浄水場 位置 姫路市夢前町山之内庚284番地
 標高 +274.0m
 浄水能力 53m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 1.0m×6.5m×2.0m				
	取水柵	鉄筋コンクリート造 0.8m×0.8m×0.85m				
	導水管	鋼管 口径 75mm 長さ 25.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 72.0m				
浄水設備	薬品注入設備 次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留タンク 容量 500 PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
		系 統	能力 m ³ /分	台数	出力 kw	注入点
		後処理	25	1	0.010	配水池
	滅菌室	簡易型プレハブ				
ろ過設備	緩速ろ過	沈でん槽 塩化ビニール製 m ³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ2.0m×2.4m				
		ろ過速度	最大 2.5m ³ /時間			
		洗浄方式	手動逆洗方式			
	浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池				

香寺町

(1) 香寺浄水場 位置 姫路市香寺町犬飼 1027 番地

標高 +42.20m

浄水能力 4,500 m³/日

取水設備		香寺第3水源地 香寺第4水源地																																		
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W3.0m×L3.5m×H2.5m(有効) 2池 52.5 m ³																																	
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L2.5m×H2.5m(有効) 2池 18.8 m ³																																	
		膜ろ過設備	<p>型式:内圧式 UF 膜 水処理系 4 系列+回収系 2 系列 能力:4,500 m³/日</p> <p>水処理系膜ろ過装置:4 系列(1 系列予備) 全量ろ過/クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×9 本/系列、流束 2.5 m³/m²/日 循環ポンプ : φ65×0.63 m³/分×20m×3.7kW×1 台/系列 付属設備 : 圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列</p> <p>回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×3 本/系列、流束 1.5 m³/m²/日 循環ポンプ : φ40×0.21 m³/分×20m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 : 圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列</p> <p>オートストレーナ(自動洗浄式) 140 m³/h×目開き 200 μm×0.2kW 2 台(内1台予備)</p>																																	
ポンプ設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>吸込径 mm</th> <th>出力 kW</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>34.0</td> <td>2.34</td> <td>100/80</td> <td>22.0</td> <td>原水用</td> </tr> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>30.0</td> <td>0.16</td> <td>40/32</td> <td>3.7</td> <td>回収系原水用</td> </tr> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>34.0</td> <td>2.34</td> <td>100/80</td> <td>22.0</td> <td>逆洗用</td> </tr> <tr> <td>水中ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>8.0</td> <td>0.05</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>排水返送用</td> </tr> </tbody> </table>	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	用途	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用	渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用
型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	用途																														
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用																														
渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用																														
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用																														
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用																														
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.5 m ³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC 製 2 槽 注入機	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>吐出量 cc/分</th> <th>圧力 Mpa</th> <th>出力 w</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>液中ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>256</td> <td>0.5</td> <td>50</td> <td>逆洗用</td> </tr> <tr> <td>液中ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>141</td> <td>0.6</td> <td>25</td> <td>消毒用</td> </tr> </tbody> </table>	型式	台数 台	吐出量 cc/分	圧力 Mpa	出力 w	用途	液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用	液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用															
		型式	台数 台	吐出量 cc/分	圧力 Mpa	出力 w	用途																													
		液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用																													
液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用																															
浄水池	ステンレス鋼板製 W7.0m×L7.0m×H3.0m(有効) 2池 294.0 m ³																																			
送水設備	送水ポンプ	香寺第2 配水池系	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>吸込径 mm</th> <th>出力 kW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>3(1)</td> <td>80.0</td> <td>2.28</td> <td>150</td> <td>55.0</td> </tr> </tbody> </table>	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																					
型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW																															
渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																															

	送水ポンプ	県水 受水池系	<table border="1"> <tr> <th>型 式</th> <th>台 数 台</th> <th>揚 程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>吸込径 mm</th> <th>出 力 kW</th> </tr> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>3(1)</td> <td>75.0</td> <td>0.7</td> <td>80</td> <td>15.0</td> </tr> </table>	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0									
型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW																			
渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0																			
排水 処理 設備	排水 設備	排水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.6m(有効) 2池 23.4 m ³																					
		排水処理用 活性炭吸着槽	ステンレス製 φ350×H3.26m×2槽(1槽予備) 処理量 22.6 m ³																					
		ポンプ設備	<table border="1"> <tr> <th>型 式</th> <th>台 数 台</th> <th>揚 程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>吸込径 mm</th> <th>出 力 kW</th> <th>用 途</th> </tr> <tr> <td>渦巻ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>13.0</td> <td>0.053</td> <td>25</td> <td>0.4</td> <td>排水供給用</td> </tr> <tr> <td>水中ポンプ</td> <td>2(1)</td> <td>8.0</td> <td>0.05</td> <td>50</td> <td>0.4</td> <td>床排水用</td> </tr> </table>	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用
		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																
渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用																		
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用																		
活性炭洗浄設備	<table border="1"> <tr> <th>型 式</th> <th>台 数 台</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>圧 力 Mpa</th> <th>吸込径 mm</th> <th>出 力 kW</th> </tr> <tr> <td>活性炭洗浄ブロア</td> <td>2(1)</td> <td>0.08</td> <td>0.045</td> <td>20</td> <td>0.75</td> </tr> </table>	型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW	活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75											
型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW																			
活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75																			
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 611.45 m ²																						
自家発電機		屋内キュービクル式長時間型、260KVA×60Hz×220V																						

(2) 香寺第1水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 679-7

標高 +53.0m

能力 260 m³/日(予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ4.00m×H7.70m 1井
	取水ポンプ	φ65×0.56 m ³ /分×H31.0m×5.5kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 5.40m×5.95m=32.13 m ² 1棟

(3) 香寺第2水源地 位置 姫路市香寺町香呂 74-6

標高 +50.6m

能力 260 m³/日(予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ0.70m×H6.80m 1井
	取水ポンプ	φ80×0.70 m ³ /分×H15.0m×3.7kW 2台 ディーゼル発電機 1台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 8.50m×7.00m=59.50 m ² 1棟

(4) 香寺第3水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 406

標高 +44.7m

能力 3,010 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ4.00m×H7.80m 1井
	集水埋管	有孔コンクリート管 φ0.80m×H2.43m L=90m
	取水ポンプ	φ150×2.09 m ³ /分×H16.0m×11kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 6.50m×12m=78.00 m ² 1棟
浄水設備(予備)	薬品注入設備	操作室 鉄筋コンクリート造 平屋建 3.05m×5.45m=17.53 m ² 1棟
	塩素注入設備	注入ポンプ 液中ピストンポンプ 0.070ℓ/分貯留槽ポリ容器 1.5 m ³ 2台
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 3,120 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

(5) 香寺第4水源地 位置 姫路市香寺町犬飼 871-27

標高 +40.5m

能力 2,250 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ0.70m×H10.0m 2井
	取水ポンプ	φ125×1.56 m ³ /分×H27.0m×15kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 7.05m×5.75m=40.54 m ² 1棟
浄水設備(予備)	薬品注入設備	塩素注入設備 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2台
	消石灰注入室	鉄骨、ALC版 平屋建 7.90m×6.90m=54.51 m ² 1棟
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 2,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

(6) 岩部加圧ポンプ場 位置 姫路市香寺町行重 523-2
 標高 +63.0m

取水設備	取水井浅井戸	(予備施設) 香寺第1水源地、香寺第2水源地
浄水設備	薬品注入設備	(予備施設) 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2台
	消石灰注入設備	(予備施設) 鉄板製、処理能力 1,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

安富町

(1) 安志浄水場 位置 姫路市安富町安志 1238 番地 1

標高 +111.60m

浄水能力 2,200 m³/日

取水設備	第1水源地	鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H6.00m 2井					
	第1水源 取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
		水中ポンプ	2(1)	11.0	0.34	50	1.5
	第2水源地	鉄筋コンクリート造 φ 4.00m×H7.50m 1井					
	第2水源 取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
水中ポンプ		2(1)	13.0	0.82	80	3.7	
	取水流量計室	鉄筋コンクリート造 半地下式 W1.4m×L2.5m					
導水設備	導水管	第1水源 NS φ 150 L=38m MDK φ 150 L=7m SUS φ 150 L=3m 第2水源 NS φ 150 L=8m MDK φ 150 L=85m SUS φ 150 L=3m 共通 NS φ 150 L=14m SUS φ 150 L=4m					
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.0m(有効) 2池 24.0 m ³				
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.0m(有効) 2池 18.0 m ³				
		膜ろ過設備	<p>型式:内圧式 UF膜 水処理系4系列+回収系2系列 能力 2,200 m³/日</p> <p>水処理系膜ろ過装置:4系列(1系列予備) 全量ろ過/クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルローズ製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×5本/系列、流束 2.2 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 50×0.36 m³/分×15m×1.5kW×1台/系列 付属設備 :圧力計 3台/系列、原水電磁流量計 1台/系列、循環水オリフィス 流量計 1台/系列、濁度計 1台/系列</p> <p>回収系膜ろ過装置:2系列(1系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルローズ製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×2本/系列、流束 1.11 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 32×0.14 m³/分×15m×0.75kW×1台/系列 付属設備 :圧力計 3台/系列、原水電磁流量計 1台/系列、循環水オリフィス 流量計 1台/系列、濁度計 1台/系列</p> <p>オートストレーナ(自動洗浄式) 69 m³/h×目開き 200 μm×0.1kW 2台(内1台予備)</p>				
	ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
	渦巻ポンプ	2(1)	35.0	1.2	80/65	11.0	原水用
	渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.08	32	1.5	回収系原水用
	渦巻ポンプ	2(1)	27.0	1.6	100/80	11.0	逆洗用
	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用

薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.0 m ³ ポリエチレン製 1槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC製 2槽 注入機						
		型式	台数 台	吐出量 cc/分	圧力 Mpa	出力 w	用途	
		液中ポンプ	2(1)	125	0.5	25	逆洗用	
		液中ポンプ	2(1)	75.6	0.5	25	消毒用	
	浄水池	ステンレス鋼板製 W3.0m×L4.0m×H3.0m(有効) 2池 72.0 m ³						
送水設備	送水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	
		渦巻ポンプ	3(1)	55.0	0.78	80	11.0	
排水処理設備	排水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H1.5m(有効) 2池 13.5 m ³						
		排水処理用活性炭吸着槽 ステンレス製 φ450×H3.15m×2槽(1槽予備) 処理量 15 m ³						
	ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	用途
		渦巻ポンプ	2(1)	12.0	0.024	50	0.4	排水供給用
		水中ポンプ	2(1)	8.0	0.1	50	0.4	床排水用
活性炭洗浄設備	型式	台数 台	吐出量 m ³ /分	圧力 Mpa	吸込径 mm	出力 kW		
	活性炭洗浄ブローア	2(1)	0.159	0.93	20	0.75		
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 435 m ²						
自家発電機		屋内キュービクル型、低騒音形(75db(A))、135KVA×60Hz×220V						

(2) 植木野浄水場 位置 姫路市安富町植木野 747番地1
 標高 +96m
 浄水能力 2,500 m³/日

取水設備	第一取水井	鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H7.50m 1井					
	第一水源 取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
		水中ポンプ	2(1)	15.0	1.1	80	5.5
	第二取水井	鉄筋コンクリート造 φ 4.7m×H6.50m 1井					
第二水源 取水ポンプ	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW	
	水中ポンプ	2(1)	15.0	0.46	65	2.2	
浄水設備	着水井	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 33.0 m ³					
	回収系原水槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 16.5 m ³					
	ろ過設備	型式:内圧式 UF膜 4系列+回収2系列 能力: 2,500 m ³ /日 膜ろ過装置(水処理系):4系列(1系列予備) 全量ろ過/クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×5本/系列、流束 3.0 m ³ /m ² /日 循環ポンプ : φ65×0.45 m ³ /分×15m×2.2kW×1台/系列 付属設備 :圧力計 3台/系列、電磁式流量計 1台/系列、濁度計 1台/系列 回収系膜ろ過装置:2系列(1系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×2本/系列、流束 1.5 m ³ /m ² /日 循環ポンプ : φ50×0.18 m ³ /分×15m×1.5kW×1台/系列 付属設備 :圧力計 3台/系列、電磁式流量計 1台/系列、濁度計 1台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 1.5 m ³ /分×目開き 200 μm×0.12kW 2台(内1台予備)					
		ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm
	渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.4	125/100	11.0	原水用
	渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.13	40	1.5	回収系原水用
	渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.0	100/80	7.5	逆洗用
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.0 m ³ ポリエチレン製 1槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC製 2槽 注入機					
		型式	台数 台	吐出量 cc/分	圧力 Mpa	出力 w	用途
		液中ポンプ	2(1)	87	0.7	40	逆洗用
	液中ポンプ	2(1)	40	0.7	25	消毒用	

送水設備	送水ポンプ		型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
			多段渦巻ポンプ	3(1)	60.0	1.4	125/100	3.7
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 16.5 m ³					
		排水処理用 活性炭吸着槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L2.0m×H2.5m(有効) 2池 10.0 m ³					
			鉄筋コンクリート造 W1.0m×L1.0m×H2.5m(有効) 2池 5.0 m ³					
		ポンプ設備	型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kW
	渦巻ポンプ		2(1)	5.0	0.05	25	0.15	排水供給用
水中ポンプ	2(1)		8.0	0.1	50	0.4	床排水用	
活性炭洗浄設備	型式	台数 台	吐出量 m ³ /分	圧力 Kpa	吸込径 mm	出力 kW		
	活性炭洗浄ブローア	2(1)	0.83	40	50	1.5		
膜ろ過浄水棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 480 m ²						
自家発電装置		屋内キュービクル型、低騒音形(75db(A))、130KVA×60Hz×210V						
植木野低区配水池 (浄水池兼用)		PC 鉄筋コンクリート造 W5.0m×L14.1m×H5.0m(有効) 2池 705 m ³ H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m						

安富町(北部)

(1) 関浄水場 位置 姫路市安富町関 804 番地 54
 標高 +311.5m
 浄水能力 110 m³/日

取水設備	導水管	塩化ビニル管 口径 50mm 619m ナイロンコート鋼管 口径 50mm 18m ナイロンコート鋼管 口径 80mm 11m														
	浅井戸	鉄鉄筋コンクリート及び浸透マンホール造 φ1.8m×H7.0m 1井														
	取水ポンプ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>揚程 m</th> <th>吐出量 m³/分</th> <th>出力 kW</th> <th>吸込径 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水中式 渦巻ポンプ</td> <td>2</td> <td>71.4</td> <td>0.038</td> <td>3.7</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>				型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kW	吸込径 mm	水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7
型式	台数 台	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kW	吸込径 mm											
水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7	32											
浄水設備	薬品注入設備	PAC 注入ポンプ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 cc/分</th> <th>出力 W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>1~15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1~15	6
		型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W										
	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1~15	6											
	PAC 貯留槽 1000 ポリ塩化ビニール製 1槽															
	次亜塩素酸ソーダ注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数 台</th> <th>口径 mm</th> <th>吐出量 cc/分</th> <th>出力 W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>1~15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1~15	6
型式		台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W											
定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1~15	6												
次亜塩素酸ソーダ貯留槽 1500 ポリ塩化ビニール製 1槽																
苛性ソーダ注入設備	苛性ソーダ注入ポンプ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>台数</th> <th>口径 m/m</th> <th>吐出量 cc/分</th> <th>出力 W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>1~15</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>				型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1~15	6	
	型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W											
定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1~15	6												
苛性ソーダ貯留槽 1000 ポリ塩化ビニール製 1槽																
ろ過設備	鋼製凝集沈でんろ過装置	ろ過速度	120m/日	処理水量	49 m ³ /日											
		着水井	0.36 m ³		1 槽											
		フロク形成槽	1.17 m ³		2 段											
		フロキュレータ	0.2kW×4P×無段式		2 台											
		沈でん槽	3.6 m ³		2 槽											
		急速ろ過槽	2.4 m ³		2 槽											
管理棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根平家建 79.0 m ²															
配水設備	配水池	鉄筋コンクリート造 7.1m×2.8m×2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m		2 池	79 m ³											

5 配水施設(配水池及びポンプ場)

(1) 甲山浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
甲山高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.2m×L11.3m×H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	2,400m ³	596m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 8.2m×5.4m=44.6m ²	1棟	—	
甲山低区第1配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W40.3m×L36.5m×H5.0m H.W.L 85.00m L.W.L 80.00m	2池	14,000m ³	1,761m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 7.9m×9.3m=73.4m ²	1棟	—	
甲山低区第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W67.6m×L15.35m×H7.0m H.W.L 87.00m L.W.L 80.00m	2池	14,000m ³	12,282m ²
	流入弁室	鉄筋コンクリート造 4.0m×9.75m=39.0m ²	1室	—	
	流出弁室	鉄筋コンクリート造 3.7m×8.7m=32.19m ²	1室		
	緊急遮断弁室	鉄筋コンクリート造 3.5m×3.5m=12.25m ² 緊急遮断弁 1台	1室		
流量計配水弁室	弁室	鉄筋コンクリート造 6.4m×7.8m=49.9m ²	1棟	—	616m ²
豊富圧力調整弁室(資材置場)	弁室	鉄筋コンクリート造 地階47.73m ² ・1階47.73m ² オリフィス弁(モノバー)口径800mm設置 甲山浄水場にテレコン装置設置	1棟	—	17,061m ²
唐端新ポンプ場	受水槽	FRP製 W2.0m×L3.0m×H2.0m	1槽	12m ³	185m ²
	圧力水槽	口径 0.6m L= 0.715m 内容積 0.259m ³	2槽	0.518m ³	
	ポンプ	口径80mm H=88m Q=0.52m ³ /分 18.5kW	2台	—	
細野ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.5m×L4.0m×H2.5m	1槽	45m ³	295m ²
	圧力水槽	口径 2.2m L= 3.9m 鉄鋼製	1槽	16.5m ³	
	ポンプ	口径 100mm H=59m Q=0.90m ³ /分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 3.0m×4.0m=12.0m ²	1棟		
城見台低区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.5m×L3.75m×H3.0m H.W.L 84.80m L.W.L 81.80m	2池	120m ³	477m ²
城見台中区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W15.5m×L3.75m×H5.0m H.W.L 137.00m L.W.L 132.00m	2池	570m ³	1,556m ²
城見台高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L3.75m×H5.0m H.W.L 171.00m L.W.L 166.00m	2池	450m ³	971m ²
城見台ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 11.6m×7.8m×3m	1槽	270m ³	1,211m ²
	ポンプ	口径 150mm H=153m Q=1.67m ³ /分 75kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6m×8m=48m ²	1棟		

平野ポンプ場	圧力水槽	口径2.2m L=3.8m・5.0m	2槽	15m ³	借地
	ポンプ	口径 100mm H=82.5m Q=0.80m ³ /分 22kW 口径 100mm H=82.5m Q=1.15m ³ /分 22kW	4台 1台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 12.0m×5.5m=66.0m ²	1棟		
御蔭隧道配水池	配水池	3R馬蹄型 R= 2.3m H.W.L 67.30m 延長 1,402m L.W.L 65.00m	2池	12,000m ³	16,904m ²
	北部計量室	鉄筋コンクリート造 9.75m×4.45m=43.38m ²	1棟	—	
	接合井	緊急遮断弁 φ600	1台		
	東部幹線計量室	鉄筋コンクリート造 12.45m×5.45m=67.85m ² 追加塩素注入設備 次亜貯蔵槽 PVC 1m ³ ×2台 次亜注入ポンプ 最大38cc/分×2台	1棟		
唐端配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L7.0m×H2.3m H.W.L 56.30m L.W.L 54.00m	1池	80m ³	借地
北山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=44m Q=0.30m ³ /分 3.7kW	2台	—	借地
南山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m ³ /分 5.5kW	2台	—	借地
西山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m ³ /分 5.5kW	2台	—	借地

(2) 保城浄水場系統

施設	概要	数量	容量	敷地面積	
高木配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.0m×L23.0m×H3.5m H.W.L 55.00m L.W.L 51.50m	2池	2,500m ³	4,236m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×3.0m=9.0m ²	1棟	—	
	テレメータ室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.3m=8.9m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.0m=5.6m ²	1棟		

(3) 兼田浄水場系統

施設	概要	数量	容量	敷地面積	
光大寺配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L24.8m×H4.0m H.W.L 54.00m L.W.L 50.00m 緊急遮断弁 1台	2池	4,500m ³	8,745m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 46.2m ²	1棟	—	
	計量室	鉄筋コンクリート造 5.2m×3.4m=17.6m ²	1棟		
的形配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W8.7m×L11.6m×H5.0m H.W.L 54.00m L.W.L 49.00m	2池	1,000m ³	2,319m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 1.3 m×1.2 m= 1.5m ²	1棟	—	
的形ポンプ場	ポンプ	口径 125mm H=54m Q=2.00m ³ /分 30kW	2台	—	99m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 9.15m×5.90m=54.0m ²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 78.5ps 52 kW 220v	1台		

(4) 町裏浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
男山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W22.7m×L22.4m×H3.0m H.W.L 56.45m L.W.L 53.45m	2池	3,000m ³	12,458m ²
	計量室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.4m=6.7m ²	1棟	—	

(5) 山崎浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
山崎配水池	配水池 No.1	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L16.0m×H3.5m H.W.L 59.52m L.W.L 56.02m	2池	2,500m ³	8,161m ²
	配水池 No.2	鉄筋コンクリート造円筒形 φ30.2m×H7.0m H.W.L 63.50m L.W.L 56.50m	1池	5,000m ³	
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.3m×6.6m=21.7m ²	1棟	—	

(6) 龍野浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
太市配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L34.0m×H5.0m H.W.L 78.00m L.W.L 73.00m	2池	10,000m ³	20,545m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×8.0m=24.0m ²	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.4m=9.3m ²	1棟		
	バルブ室	鉄筋コンクリート造 4.8m×4.0m=19.2m ² 緊急遮断弁 1台	1棟		
網干配水場	受水槽	鉄筋コンクリート造 25.1m×15.2m×4.0m	1槽	1,500m ³	6,039m ²
	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 10.0m×16.0m×3.0m	1池	370m ³	
	ポンプ	口径 200mm H=40m Q=4.0m ³ /分 37kW	1台	—	
	ポンプ室	鉄骨スレート葺 10.0m×16.0m=160m ²	1棟		
	計量室	鉄筋コンクリート造 8.3m×7.2m=59.76m ²	1棟		
	発電機	原動機 ディーゼルエンジン 278kw 1,800rpm A重油 発電機 3相 210V 180kw 225KVA	1基		
	発電機室	RC造 陸屋根平屋建 延床面積 40.00m ²	1棟		
重油タンク	SUS鋼板角型 容量 1,900ℓ	1基			
丁配水池 (休止中)	配水池	鉄筋コンクリート造 W5m×L4m×H2.6m H.W.L 41.65m L.W.L 38.45m	1池	50m ³	借地
丁ポンプ場 (休止中)	ポンプ	口径50mm H=61m Q=0.2m ³ /分 5.5kW	1台	—	借地
	ポンプ室	木造平屋建 1.8m×2.7m=4.86m ²	1棟		

(7) 田井浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
美濃山配水塔	配水池	鉄筋コンクリート造円筒形 $\phi 14.0\text{m} \times \text{H}7.8\text{m}$ H.W.L 73.00m L.W.L 65.20m	1池	1,200 m^3	1,434 m^2
	配水塔	鉄筋コンクリート造 5階建 232.1 m^2	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 3.6m \times 2.3m=8.4 m^2	1棟	—	
打越ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W15.1m \times L7.1m \times H3.3m	1槽	350 m^3	552 m^2
	ポンプ	口径 125mm H=100m Q=2.0 m^3 /分 55kW 口径 100mm H=110m Q=1.2 m^3 /分 37kW	2台 2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 7.6m \times 15.6m=118 m^2	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 11.6m \times 7.5m=87.0 m^2	1棟	—	

(8) 林田浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
上構配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W 5.5m \times L5.5m \times H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	300 m^3	1,306 m^2
八幡配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m \times L4.0m \times H6.3m H.W.L 140.75m L.W.L 134.45m	1池	100 m^3	1,013 m^2
八幡ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W11.5m \times L10.0m \times H3.25m	1槽	300 m^3	1,182 m^2
	ポンプ	口径80mm H=85m Q=0.50 m^3 /分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6.6m \times 6.2m=40.92 m^2	1棟	—	
大堤配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m \times L3.0m \times H6.0m H.W.L 136.00m L.W.L 130.00m	1池	54 m^3	254 m^2

(9) 県水系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
北平野配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W71.6m \times L36.1m \times H6.0m H.W.L 77.50m L.W.L 71.50m 緊急遮断弁 1台	3池	45,000 m^3	41,249 m^2
	計量室	鉄筋コンクリート造 24.0m \times 13.0m=312.0 m^2	1棟	—	
	発電設備	ディーゼルエンジン 20KVA 220V	1台	—	
八丈岩山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 $\phi 16.0\text{m} \times \text{H}5.0\text{m}$ H.W.L 106.00m L.W.L 101.00m	1池	1,000 m^3	22,005 m^2
	計量室	コンクリートブロック造 5.7m \times 3.0m=17.1 m^2	1棟	—	
八丈岩山ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 18m \times 8.5m \times 4m	1槽	600 m^3	316 m^2
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.37 m^3 /分 37kW	3台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 14.0m \times 9.1m=127.4 m^2 3.6m \times 2.3m=8.2 m^2	1棟	—	

青山配水池	配水池	RC造 W15.4m×L(11.85~16.8m)×H5.0m H.W.L 95.00m L.W.L 90.00m 緊急遮断弁 1台	2池	2,000m ³	1,466m ²
	流量計室	鉄筋コンクリート造 13.3m×3.9m=51.8m ²	1棟	—	
青山ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 5.9m×2.2m×4.0m	2槽	100m ³	196m ²
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.75m ³ /分 45kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 8.0m×17.0m×4.0m	1棟	—	
白鳥配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 203.0m ² ×H3.0m 147.0m ² ×H2.8m H.W.L 124.25m L.W.L 120.80m	2池	1,000m ³	14,510m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 8.0m×5.0m=40.0m ²	1棟	—	
グリーンハイツ 配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.7m×L14.9m×H3.0m H.W.L 107.90m L.W.L 104.90m	1池	1,000m ³	1,113m ²
	管理室	RC造 4.0m×2.7m+4.0m×1.6m=17.22m ²	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 7.8m×4.21m=32.83m ²	1棟	—	

(10) 高台ポンプ場

施設	概要	数量	容量	敷地面積	
ヒルズ唐立 ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.0m×L3.5m×H2.0m	2槽	12m ³	60.23m ²
	ポンプ	口径40mm H=90m Q=0.25m ³ /分 7.5kw	2台	—	
ハマグリ台 ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.0m×H2.0m	2槽	16m ³	74.08m ²
	ポンプ	口径40mm H=47m Q=0.52m ³ /分 3.7kw	2台	—	
別所奥山ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=45m Q=0.25m ³ /分 3.7kw	3台	—	借地 (54.37 m ²)
北平野ラブリ タウンポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.2m	2槽	26m ³	176.84m ²
	ポンプ	口径80mm H=71.2m Q=0.5m ³ /分 7.5kw	3台	—	
飾西バルタウン ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L5.0m×H2.5m	2槽	37.5m ³	77m ²
	ポンプ	口径65mm H=42m Q=0.275m ³ /分 3.7kW	3台	—	
西山ノ下ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=33m Q=0.25m ³ /分 2.2kw	3台	—	借地 (5.1m ²)
藤ヶ台ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W4.0m×L2.0m×H3.5m	2槽	56m ³	64.29m ²
	ポンプ	口径65mm H=60m Q=0.34m ³ /分 7.5kW	2台	—	
嵐山台ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L1.0m×H2.5m	2槽	10m ³	55m ²
	ポンプ	口径40mm H=50m Q=0.20m ³ /分 3.7kW	2台	—	
船越山ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W3.0m×L2.5m×H3.5m	2槽	22.5m ³	56.19m ²
	ポンプ	口径40mm H=34.6m Q=0.20m ³ /分 2.2kW	2台	—	

家島町

(1)宮配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
赤穂送水ポンプ場	受水槽	PC造円筒形 φ14.6m×H4.0m H.W.L=7.50m L.W.L=3.50m	1池	670m ³	借地 (国有地) 600.03m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建(1Fポンプ室 2F電気室) 6.0m×14.0m×2階=168.0m ²	1棟	—	
	ポンプ	口径150mm H=120m Q=2.50m ³ /分 75.0kW 口径125mm H=120m Q=1.40m ³ /分 55.0kW	2台 1台		
家島第一配水池	配水池	PC造 φ15.0m×H7.5m(二重構造) (家島向)有効容量 900m ³ 1池 (坊勢向)有効容量 180m ³ 1池 H.W.L=76.20m L.W.L=68.70m	2池	1,080m ³	720m ²
家島第二配水池	配水池	PC造 φ18.5m×H7.5m H.W.L=76.20m L.W.L=68.70m 緊急遮断弁 1台	1池	2,000m ³	3,132m ²
	電気室	RC造平屋建 3.0m×3.0m=9.0m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 3.0m×3.0m=9.0m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)			
観音配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W8.4m×L2.0m×H3.0m H.W.L=88.50m L.W.L=85.50m	2池	100.0m ³	借地
	電気室	RC造平屋建 2.5m×3.0m=7.5m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 2.5m×3.0m=7.5m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)			
横山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.4m×L4.4m×H3.9m H.W.L=92.00m L.W.L=88.10m	1池	75.0m ³	借地 511m ²
船木加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.4m×L1.0m×H1.2m H.W.L=46.00m L.W.L=44.80m	1池	4.0m ³	511.02m ²
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.16m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 3.6m×4.4m=15.8m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
堂崎加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.68m×L0.88m×H1.0m H.W.L=16.20m L.W.L=15.20m	1池	3.2m ³	161m ²
	ポンプ	口径40mm H=81m Q=0.10m ³ /分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m×4.8m=19.2m ²	1棟		

男鹿配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L6.0m×H2.5m H.W.L=76.00m L.W.L=73.50m	2池	105.0m ³	借地 1,512m ²
	電気室	RC造平屋建 2.5m×4.0m=10.0m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 2.5m×4.0m=10.0m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)			

(2)真浦配水系統

施設	概要	数量	容量	敷地面積	
真浦配水池	FRP造(パネルタンク) W5.0m×L5.0m×H2.4m H.W.L=110.40m L.W.L=108.00m	1池	60.0m ³	4,085m ²	
真浦加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.6m×L2.0m×H2.4m H.W.L=54.60m L.W.L=52.20m	1池	17.2m ³	277m ²
	ポンプ	口径40mm H=62m Q=0.15m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建 29.6m ² 1F:4.0m×5.1m=20.4m ² 、2F:4.0m×2.3m=9.2m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		

(3)坊勢配水系統

施設	概要	数量	容量	敷地面積	
西ノ浦加圧ポンプ所	受水槽	FRP造 4.0m×4.0m×1.5m=24.0m ³ FRP造 4.0m×2.0m×1.5m=12.0m ³	2池	36.0m ³	借地 97.35m ²
	ポンプ	Q=0.63m ³ /分 7.5kW 6.0kg/cm ²	2台	—	
	ポンプ室	ブロック造平屋建 3.6m×5.4m=19.44m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
坊勢加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.8m×L1.8m×H2.2m H.W.L=6.60m L.W.L=4.40m	1池	15.0m ³	借地 132m ²
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.114m ³ /分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m×5.0m=20.0m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
西島加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.75m×L5.75m×H3.0m H.W.L=49.50m L.W.L=46.50m	1池	80.0m ³	借地 150m ²
	ポンプ	口径40mm H=105m Q=0.08m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.0m×3.5m=10.5m ²	1棟		
西島配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.8m×L3.8m×H3.0m H.W.L 129.80m L.W.L 126.80m	1池	41.0m ³	58.22m ²

夢前町

(1)文殿浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
文殿配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.35m×L11.0m×H4.4m H.W.L 199.80m L.W.L 195.40m	2池	600m ³	885m ²
筋野配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W12.5m×L10.0m×H4.0m H.W.L 184.00m L.W.L 180.00m	1池	500m ³	5,964m ²
峠配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.8m×H3.0m H.W.L 177.80m L.W.L 174.80m	1池	150m ³	507m ²
高長加圧ポンプ室	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台	—	11m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 2.5m×2.0m	1棟		
高長配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 188.00m L.W.L 186.20m	1池	20m ³	77m ²
護持配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 129.80m L.W.L 127.40m	1池	100m ³	237m ²

(2)塚本浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
宗安加圧ポンプ室	ポンプ	口径50mm H=34m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台	—	5m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		
宗安配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 153.60m L.W.L 151.80m	1池	20m ³	102m ²
バーズタウン 受水池	受水池	SS製 φ8.0m×H5.6m H.W.L 85.60m L.W.L 80.00m	1池	280m ³	416m ²
	ポンプ	口径50mm H=154m Q=0.6m ³ /分 30kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.2m×3.0m	1棟		
バーズタウン 配水池	配水池	ステンレス鋼板製 W8.0m×L7.0m×H7.0m H.W.L 199.00m L.W.L 192.00m	2池	340m ³	960m ²
	電気室	ステンレス鋼板製 W3.0m×L2.5m×H3.0m			
	薬注室	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.5m×H3.0m 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)			

(3)木戸浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
木戸配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 151.80m L.W.L 149.40m	1池	100m ³	155m ²

(4)木戸浄水場・岡浄水場・県水系統(併用)

施設		概要	数量	容量	敷地面積
又坂配水池	配水池	PC造 φ16.0m×H10.0m H.W.L 108.20m L.W.L 98.20m	1池	2,000m ³	775m ²
小坪加圧ポンプ室	ポンプ	口径50mm H=30m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台	—	7m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		
小坪配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 115.60m L.W.L 113.80m	1池	20m ³	109m ²

(5)県水系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
みどり丘受水池 (県水受水池)	配水池	鉄筋コンクリート造 φ13.0m×H13.0m H.W.L 153.30m L.W.L 140.30m	1池	1,700m ³	1,379m ²
	ポンプ	口径125mm H=30m Q=1.12m ³ /分 15kW	3台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 5.4m×5.0m	1棟		
みどり丘配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.1m×L4.1m×H2.0m H.W.L 169.50m L.W.L 167.50m	1池	30m ³	218m ²
荒神山低区 第1配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 121.80m L.W.L 119.40m	1池	100m ³	575m ²
荒神山低区 第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W9.0m×L7.0m×H2.4m H.W.L 121.60m L.W.L 119.20m	2池	300m ³	1,725m ²

(6)置本浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
置本配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.0m×L11.6m×H5.5m H.W.L 100.60m L.W.L 95.60m	2池	900m ³	719m ²

(1)立船野浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
立船野配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L5.0m×H3.0m H.W.L 175.30m L.W.L 172.30m	2池	120m ³	171m ²

(2)我孫子浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
我孫子配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.7m×L3.7m×H2.2m H.W.L 209.70m L.W.L 207.50m	1池	30m ³	266m ²

(3)佐中浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
佐中配水池	配水池	ステンレス鋼板製 W2.0m×L5.0m×H3.0m H.W.L 205.625m L.W.L 202.625m	2池	60m ³	借地 380m ²

(4)熊部浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
熊部配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m×L3.3m×H1.6m H.W.L 297.60m L.W.L 296.00m	1池	16.5m ³	59m ²

(5)坂根浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
坂根配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m×L3.3m×H1.6m H.W.L 300.60m L.W.L 299.00m	1池	16.5m ³	45m ²

(6)馬寺浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
馬寺配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 251.60m L.W.L 249.60m	1池	50m ³	173m ²

(7)小畑浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
小畑配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.2m H.W.L 275.80m L.W.L 274.00m	1池	28m ³	借地

香寺町

(1)岩部加圧ポンプ場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
岩部加圧ポンプ場 (予備施設)	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m	1池	32m ³	457m ²
	ポンプ	口径 125mm H=49m Q=2.29m ³ /分 30kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 5.5m×6.55m=36.02m ²	1棟		
香寺第1配水池 (予備施設)	配水池	鉄筋コンクリート造 W10.5m×L7.0m×H3.0m H.W.L 103.00m L.W.L 100.00m	2池	441m ³	817m ²

(2)県水、第3・第4水源地系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
県水受水池	受水池	鉄筋コンクリート造 W14.8m×L20.0m×H3.0m H.W.L 113.00m L.W.L 110.00m	2池	1,680m ³	借地
青葉台ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L11.25m×H2.5m	1池	150m ³	313m ²
	ポンプ	口径200mm H=39m Q=3.75m ³ /分 52kW 口径65mm H=74m Q=0.28m ³ /分 11kW	2台 2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 6.6m×11.8m=77.88m ²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 70KVA 220V	1台		
青葉台調整池	調整池	鉄パネルタンク造 W4.0m×L6.0m×H3.0m H.W.L 141.00m L.W.L 138.00m	2池	150m ³	384m ²
谷山加圧ポンプ場	ポンプ	口径 32mm H=85m Q=0.0204m ³ /分 1.5kW	2台	—	借地
	ポンプ室	RC造平屋建 2.75m×4.45m=12.23m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
谷山調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W2.1m×L2.5m×H2.0m H.W.L 160.00m L.W.L 157.50m	2池	20m ³	借地
香寺第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W19.2m×L13.4m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	1,300m ³	1,109m ²
矢田部ポンプ場 (予備施設)	ポンプ	口径 80mm H=60m Q=0.80m ³ /分 15.0kW	2台	—	49m ²
	ポンプ室	CB平屋建 3.20m×5.90m=18.88m ²	1棟		
矢田部調整池 (予備施設)	調整池	鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	1池	150m ³	400m ²
中寺加圧ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W7.0m×L7.0m×H2.0m	1池	100m ³	154m ²
	ポンプ	口径80mm H=56m Q=0.87m ³ /分 19.5kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 7.8m×10.7m=83.46m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		

中寺調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W8.5m×L13.0m×H3.0m H.W.L 127.00m L.W.L 124.00m	2池	680m ³	1,082m ²
恒屋加圧ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=70m Q=0.20m ³ /分 5.5kW	2台	—	22m ²
	ポンプ室	CB平屋建 2.30m×2.80m=6.44m ²	1棟		
中村調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m H.W.L 152.00m L.W.L 150.00m	1池	32m ³	100m ²
久畑加圧ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=42m Q=0.22m ³ /分 3.7kW	2台	—	151m ²
	ポンプ室	CB造 平屋建 5.7m×3.0m=17.1m ²	1棟		
溝口加圧ポンプ場	ポンプ	口径 65mm H=50m Q=0.5m ³ /分 9kW	2台	—	517m ²
	ポンプ室	RC造平屋建 3.85m×6.55m=25.21m ²	1棟		
溝口調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W6.3m×L8.0m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	2池	240m ³	365m ²

安富町

(1) 安志浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
安志配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.7m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	2池	300m ³	借 地
		鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	1池	180m ³	
名坂ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 121.90m L.W.L 119.90m	2池	16m ³	173m ²
	ポンプ	口径80mm H=83m Q=0.33m ³ /分 11kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
名坂配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	1池	60m ³	1,101m ²
		鉄筋コンクリート造 W4.5m×L5.3m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	2池	119m ³	
朽原ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 149.60m L.W.L 147.60m	2池	16m ³	576m ²
	ポンプ	口径40mm H=88m Q=0.17m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 6.65m×2.65m=17.62m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
朽原配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.7m×H2.5m H.W.L 229.00m L.W.L 226.50m	2池	171m ³	1,193m ²
春ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 142.60m L.W.L 140.60m	2池	16m ³	132m ²
	ポンプ	口径40mm H=78m Q=0.013m ³ /分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
春配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W2.5m×L2.5m×H2.5m H.W.L 213.00m L.W.L 210.50m	2池	31m ³	318m ²
安志北ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L5.8m×H2.5m	1池	34.8m ³	145m ²
	ポンプ	口径50mm H=56m Q=0.32m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 3.85m×9.85m=37.92m ²	1棟		
安志北配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.2m×L6.9m×H3.0m H.W.L 183.30m L.W.L 180.30m	2池	215m ³	462m ²

(2)植木野浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
植木野 高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.3m×L8.0m×H3.0m H.W.L 157.90m L.W.L 154.90m	2池	350m ³	2,238m ²
植木野 低区配水池	配水池	PC造 W5.0m×L14.1m×H5.0m H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m	2池	705m ³	
三坂ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 1.1m×3.6m×2.0m H.W.L 117.00m L.W.L 115.00m	2槽	16m ³	198m ²
	ポンプ	口径40mm H=68m Q=0.073m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
三坂配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L2.5m×H2.0m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	1池	30m ³	927m ²
		鉄筋コンクリート造 W2.0m×L7.9m×H2.5m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	2池	79m ³	
斎場ポンプ室	受水槽	FRP造 1.5m×1.5m×1.0m	1槽	1m ³	27m ²
	ポンプ	口径32mm H=49m Q=0.17m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 1.85m×3.05m=5.64m ²	1棟		
安志西ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L1.5m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	60m ³	79m ²
	ポンプ	口径65mm H=82m Q=0.48m ³ /分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.05m×8.70m=35.24m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
安志西配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.7m×L4.0m×H3.0m H.W.L 163.00m L.W.L 160.00m	2池	400m ³	借地

(3)関浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
関配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.1m×L2.8m×H2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m	2池	79m ³	635m ²

6 危険物貯蔵

施設	種類	品名	貯蔵量	数量	用途
甲山浄水場	屋外タンク貯蔵所	重油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	重油	1,900ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	シリンダー油	1,620ℓ	1基	脱水機油圧ポンプ用
保城浄水場	屋外タンク貯蔵所 一般取扱所	軽油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
		軽油	190ℓ	1基	自家発電機用

7 庁舎

施設	概要	床面積	持分
東館	鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,341.87㎡	281.8/1,000 (東館対象総床面積4,762㎡)
家島	鉄骨鉄筋コンクリート造	56.64㎡	
夢前	鉄骨鉄筋コンクリート造	69.34㎡	

8 姫路市水道資料館・水の館

(1) 概要

市民に親しまれる水道を目指すために、水道事業に対して理解と認識を深めてもらい、水の大切さ・水の不思議さを学び、姫路の水道の足跡や将来のあり方を考えてもらう場を提供することを目的とする。

- ① 所在地 姫路市豊富町豊富1849番地(甲山浄水場内)
- ② 開館 平成8年(1996年)4月1日
- ③ 規模・構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
延床面積 597.3㎡(1階335.97㎡、2階261.33㎡)
(内訳)
○展示室総面積 256.58㎡
・第1展示室 51.46㎡ ・第2展示室 94.64㎡ ・第3展示室 110.48㎡
○会議室(88名収容) 98.87㎡
○ロビー、廊下、便所等 241.85㎡
○池、駐車場等
- ④ 建設費 約3億5千万円

(2) 展示の内容

- ① 第1展示室
水のもつイメージ「命を育む」「動力」「やすらぎ」「水のもつ力」をテーマに美しいモニュメントをはじめ特殊映像トリックで恐竜や妖精を映し出し、水から始まる神秘の世界を展開する。
- ② 第2展示室
姫路市の浄水のしくみをファンタビュー(特殊映像装置)で紹介するとともに、パソコンゲームと連動した配水パノラマ模型で各家庭に水が届くまでを学習できる。
また、水道がなかった時代のようなすや今もし水道がなくなったらどうなるのかについても解説する。
- ③ 第3展示室
水道の歴史に始まり、水道局の仕事や事業、また水の科学のおもしろさを紹介するとともに、日本人が親しんできた水の文化から暮らしに役立つ情報まで、水に関係した情報を提供する。

(3) 入館料 無料

(4) 入館者数(単位 人) 当初からの累計 262,514

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	計
大人	2,218	1,363	462	798	4,841
小人	4,867	4,284	618	899	10,668
合計	7,085	5,647	1,080	1,697	15,509