

3 水質基準対象施設

	事業所名	所在地	施設名	基数	測定結果 pg-TEQ/L	排出基準 pg-TEQ/L	試料採取日	備考
1	日鉄神鋼メタルリファイン(株)	姫路市広畑区富士町1番地	13号ハ 湿式集じん施設	6	—	—	—	令和4年11月1日廃止
2	姫路市市川美化センター	姫路市東郷町1451-3	15号 灰の貯留施設	1	—	—	—	下水道へ放流
			15号イ 廃ガス洗浄施設	2				
3	新日本開発(株)	姫路市飾磨区中島3059-2	15号 灰の貯留施設	8	—	—	—	排水なし
4	(株)ダイセル チェーンプロダクションカンパニー 姫路製造所網干工場	姫路市網干区新在家1239番地	15号イ 廃ガス洗浄施設	1	0.0013	10	令和5年1月11日	
5	(株)ダイセル マルチプルプロダクションカンパニー 姫路製造所広畑工場	姫路市広畑区富士町12番地	15号イ 廃ガス洗浄施設	1	0.0033	10	令和4年8月24日	
6	(株)日本触媒姫路製造所	姫路市網干区興浜992-1	15号イ 廃ガス洗浄施設	8	0.020	10	令和4年9月5日	No.2排水口
			15号ロ 湿式集じん施設	2				
7	兵庫酸素(株)	姫路市下手野1-8-10	17号ロ 廃ガス洗浄施設	2		—		排水なし
8	姫路市中部析水苑	姫路市飾磨区今在家1351-22	18号 下水道終末処理施設	1	0.018	10	令和4年9月7日	
9	揖保川浄化センター	姫路市網干区興浜第1味岡地内	15号 灰の貯留施設	3	0.00091	10	令和4年5月11日	1回目
			15号イ 廃ガス洗浄施設	3	0.00023	10	令和4年11月9日	2回目
			15号ロ 湿式集じん施設	1				
			18号 下水道終末処理施設	1				
10	日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所広畑地区	姫路市広畑区富士町1番地	13号ハ 湿式集じん施設	11	—	—	—	排水なし