

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセル化学工業(株) 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	205,086	74,865		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	283,893	149,575		
水質関係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	101,300	71,119	
			最 大	113,000	100,212	
	pH		最 小	5.8	6.8	
			最 大	8.6	7.6	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	796	
			最 大	2,260	1,358	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	13	
			最 大	30	19	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	333	
			最 大	4,520	604	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	6	
			最 大	50	10	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	<0.5		