

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセル化学工業(株) 姫路製造所 網干工場

| 項 目 | | | 協定値 | 実績値 | 備 考 | |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------|---------|--|--|
| 大気関係 | 硫酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | 205,086 | 78,382 | | |
| | 窒素酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | 283,893 | 167,546 | | |
| 水質関係 | 総排出水量 (m ³ /日) | 通 常 | 101,300 | 71,011 | | |
| | | 最 大 | 113,000 | 103,986 | | |
| | pH | 最 小 | 5.8 | 5.6 | 9月23日、設備故障により構内排水のpHが低下し、対応したが、少量の低pH排水が生じた。 | |
| | | 最 大 | 8.6 | 7.6 | | |
| | COD | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | 2,026 | 877.3 | |
| | | | 最 大 | 2,260 | 1,426.9 | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | 20 | 12.4 | |
| | | | 最 大 | 30 | 18.4 | |
| | BOD | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | — | — | |
| | | | 最 大 | — | — | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | — | — | |
| | | | 最 大 | — | — | |
| | SS | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | 4,052 | 498.4 | |
| | | | 最 大 | 4,520 | 1,425.2 | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | 40 | 7.1 | |
| | | | 最 大 | 50 | 18.2 | |
| | n-Hex | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | — | — | |
| | | | 最 大 | — | — | |
| 濃度 (mg/L) | | 通 常 | — | — | | |
| | | 最 大 | 3 | <0.5 | | |