

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

| 項 目 | | | 協定値 | 実績値 | 備 考 | |
|-------|--------------------------|--------------------|---------|---------|------------------|--|
| 大気関係 | 硫酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | 205,086 | 55,924 | | |
| | 窒素酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | 283,893 | 148,758 | | |
| 水質関係 | 総排水量 (m ³ /日) | 通 常 | 101,300 | 71,355 | | |
| | | 最 大 | 113,000 | 121,813 | 9月の台風15号の降雨による影響 | |
| | pH | 最 小 | 5.8 | 6.5 | | |
| | | 最 大 | 8.6 | 7.7 | | |
| | COD | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | 2,026 | 965.9 | |
| | | | 最 大 | 2,260 | 1,668.8 | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | 20 | 13.4 | |
| | | | 最 大 | 30 | 19.2 | |
| | BOD | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | — | — | |
| | | | 最 大 | — | — | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | — | — | |
| | | | 最 大 | — | — | |
| | SS | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | 4,052 | 481.2 | |
| | | | 最 大 | 4,520 | 948.0 | |
| | | 濃度 (mg/L) | 通 常 | 40 | 6.8 | |
| | | | 最 大 | 50 | 12.6 | |
| n-Hex | 負荷量 (kg/日) | 通 常 | — | — | | |
| | | 最 大 | — | — | | |
| | 濃度 (mg/L) | 通 常 | — | — | | |
| | | 最 大 | 3 | 1.5 | | |