

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	205,086	54,983		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	283,893	145,676		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	101,300	75,338		
		最 大	113,000	119,049	6月19日 台風4号の影響による降雨のため	
	pH	最 小	5.8	6.5		
		最 大	8.6	8.1		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	1,038.5	
			最 大	2,260	1,561.7	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	13.7	
			最 大	30	19.2	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	821.4	
			最 大	4,520	3,690.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	10.6	
			最 大	50	31.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	<0.5		