

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	205,086	57,593		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	283,893	136,738		
水質関係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	101,300	75,661	
			最 大	113,000	124,795	9月4日 台風の影響による降雨のため
	pH		最 小	5.8	6.5	
			最 大	8.6	7.6	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	984.6	
			最 大	2,260	1,526.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	12.9	
			最 大	30	32.8	3月9日 異物混入による
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	714.9	
			最 大	4,520	1,259.0	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	10	
			最 大	50	17	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	<0.5		