

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸酸化物総排出量	Nm ³ /年	205,086	65,567		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	283,893	120,633		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	101,300	75,381	
			最 大	113,000	119,706	8月10日 台風の影響による降雨のため
	pH		最 小	5.8	6.2	
			最 大	8.6	7.9	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	1,054.4	
			最 大	2,260	1,604.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	14.0	
			最 大	30	18.8	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	821.3	
			最 大	4,520	1,526.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	10.8	
			最 大	50	19.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	1.0		