

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	205,086	53,770		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	283,893	107,314		
水質関係	総排水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	101,300	76,911	7月17日 台風の影響による降雨のため
			最 大	113,000	131,426	
	pH		最 小	5.8	6.3	
			最 大	8.6	7.8	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	977.6	
			最 大	2,260	1,429.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	12.5	
			最 大	30	18.7	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	673.4	
			最 大	4,520	1,248.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	8.9	
			最 大	50	17.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	1.0		