

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所 網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	205,086	43,284		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	283,893	107,566		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)		通 常	101,300	80,998	
			最 大	113,000	128,256	10月22日 台風21号による豪雨のため、排水量が増加した。
	pH		最 小	5.8	6.5	
			最 大	8.6	7.7	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	991.9	
			最 大	2,260	1,352.7	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	11.3	
			最 大	30	16.2	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	653.8	
			最 大	4,520	1,439.2	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	9.1	
			最 大	50	18.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	3	1.0		