環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

JFE条鋼㈱ 姫路製造所

項　目				協定値	実績値	備　考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		Nm³/年	—	—	
	窒素酸化物総排出量		Nm³/年	98,131	18,885	
水質関係	総排出水量（m³/日）		通　常	6,600	4,218	
			最　大	10,000	13,546	4/12大雨（108mm/日）
	pH		最　小	5.8	7.5	
			最　大	8.6	8.3	
	COD	負荷量（kg/日）	通　常	66	4.9	
			最　大	100	24.7	
		濃度（mg/L）	通　常	10	1.4	
			最　大	30	4.7	
	BOD	負荷量（kg/日）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
		濃度（mg/L）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
	SS	負荷量（kg/日）	通　常	198	4.5	
			最　大	300	15	
		濃度（mg/L）	通　常	30	1.2	
			最　大	40	3.1	
	n-Hex	負荷量（kg/日）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
		濃度（mg/L）	通　常	—	—	
			最　大	1.5	1.4	