環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

JFE条鋼㈱ 姫路製造所

項　目				協定値	実績値	備　考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		Nm³/年	—	—	
	窒素酸化物総排出量		Nm³/年	98,131	20,113	
水質関係	総排出水量 （m³/日）		通　常	6,600	4,824	
			最　大	10,000	11,958	6/19、20の大雨（降水量118mm）のため
	pH		最　小	5.8	7.0	
			最　大	8.6	8.2	
	COD	負荷量（kg/日）	通　常	66	15.5	
			最　大	100	83.6	
		濃度（mg/L）	通　常	10	3.2	
			最　大	30	8.8	
	BOD	負荷量（kg/日）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
		濃度（mg/L）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
	SS	負荷量（kg/日）	通　常	198	12.7	
			最　大	300	123.6	
		濃度（mg/L）	通　常	30	2.5	
			最　大	40	13.8	
	n-Hex	負荷量（kg/日）	通　常	—	—	
			最　大	—	—	
		濃度（mg/L）	通　常	—	—	
			最　大	1.5	1.2	