環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項目					協定値	実績値	備考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		N㎡/年		3,068	16	
	窒素酸化物総排出量		N㎡/年		24,952	1,062	
水 質 関 係	総排出水量(m³/日)		通	常	5,700	749	
			最	大	6,000	1,857	
	рН		最	小	5.8	6.0	
			最	大	8.6	8.0	
	COD	負荷量 (kg/日)	通	常	57	3	
			最	大	60	8	
		濃度 (mg/L)	通	常	10	4	
			最	大	20	9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通	常	_	_	
			最	大	_	_	
		濃度 (mg/L)	通	常	_	_	
			最	大	_	_	
	SS	負荷量 (kg/日)	通	常	85.5	1.8	
			最	大	90	7.0	
		濃度 (mg/L)	通	常	15	2	
			最	大	25	10	
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通	常	_	_	
			最	大	_		
		濃度 (mg/L)	通	常	0.5	0.2	鉱物油類含有量
			最	大	1.0	0.3	鉱物油類含有量