

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	3,068	15		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	24,952	519		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)	通常	5,700	850		
		最大	6,000	2,318		
	pH	最小	5.8	5.9		
		最大	8.6	8.5		
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	57	3	
			最大	60	18	
		濃度 (mg/L)	通常	10	3.5	
			最大	20	9.4	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	—	—	
			最大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通常	—	—	
			最大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	85.5	2	
			最大	90	7	
		濃度 (mg/L)	通常	15	2	
			最大	25	7	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—		
		最大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通常	0.5	<0.2	鉛物油類含有量	
		最大	1.0	<0.2	鉛物油類含有量	