

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	3,068	21		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	24,952	486		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)	通 常	5,700	945		
		最 大	6,000	2,733		
	pH	最 小	5.8	6.0		
		最 大	8.6	8.2		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	57	3.5	
			最 大	60	20.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.4	
			最 大	20	7.7	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	85.5	1.5	
			最 大	90	4.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.6	
			最 大	25	5	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	0.5	<0.2	鉛物油類含有量	
		最 大	1.0	<0.2	鉛物油類含有量	