

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	3,068	12		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	24,952	596		
水質関係	総排水量 (m <sup>3</sup> /日)	通 常	5,700	843		
		最 大	6,000	2,065		
	pH	最 小	5.8	5.8		
		最 大	8.6	7.7		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	57	3.1	
			最 大	60	13.0	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.4	
			最 大	20	7.9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	85.5	1.2	
			最 大	90	3.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.0	
			最 大	25	3	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	0.5	<0.2	鉛物油類含有量	
		最 大	1.0	<0.2	鉛物油類含有量	