

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	3,068	13		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	24,952	972		
水質関係	総排水量 (m <sup>3</sup> /日)	通 常	5,700	871		
		最 大	6,000	1,326		
	pH	最 小	5.8	6.1		
		最 大	8.6	7.5		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	57	2.6	
			最 大	60	6.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.9	
			最 大	20	6.6	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	85.5	1.0	
			最 大	90	2.7	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1	
			最 大	25	3	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	0.5	<0.2	鉛物油類含有量	
		最 大	1.0	<0.2	鉛物油類含有量	