

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所広畑工場

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	3,068	10	
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	24,952	342	
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	5,700	583	
		最 大	6,000	1,163	
	pH	最 小	5.8	6.3	
		最 大	8.6	7.6	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	57	1.1
			最 大	60	2.6
		濃度 (mg/L)	通 常	10	1.8
			最 大	20	4.1
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	85.5	1.2
			最 大	90	3.1
		濃度 (mg/L)	通 常	15	2
			最 大	25	5
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
		最 大	—	—	
	濃度 (mg/L)	通 常	0.5	<0.5	鉱物油類含有量
		最 大	1.0	<0.5	鉱物油類含有量