

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ダイセルポリマー(株) 広畑工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	3,068	12		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	24,952	664		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)	通 常	5,700	704		
		最 大	6,000	1,198		
	pH	最 小	5.8	6.6		
		最 大	8.6	7.7		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	57	1.6	
			最 大	60	3.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.3	
			最 大	20	4.1	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	85.5	2.1	
			最 大	90	8.2	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	3	
			最 大	25	11	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	0.5	<0.5	鉛物油類含有量	
		最 大	1.0	<0.5	鉛物油類含有量	