

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項 目		協定値	実績値	備 考		
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	5,000	2,668		
		最 大	5,200	5,112		
	pH	最 小	5.8	6.6		
		最 大	8.6	8.0		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	12.2	
			最 大	52	44.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.8	
			最 大	10	9.9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	8.0	
			最 大	52	41.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.4	
			最 大	10	9.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	25	1.7	
			最 大	26	6.2	
		濃度 (mg/L)	通 常	5	0.6	
			最 大	10	1.3	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	<0.5		