

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項 目		協定値	実績値	備 考		
水 質 関 係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)	通 常	5,000	4,039		
		最 大	5,200	5,143		
	pH	最 小	5.8	6.7		
		最 大	8.6	7.6		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	17.6	
			最 大	52	41.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	4.1	
			最 大	10	8.2	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	9.8	
			最 大	52	30.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.3	
			最 大	10	6.3	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	25	3.3	
			最 大	26	8.2	
濃度 (mg/L)		通 常	5	0.8		
		最 大	10	1.5		
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.8		