

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項 目		協定値	実績値	備 考		
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	5,000	4,250		
		最 大	5,200	4,934		
	pH	最 小	5.8	6.9		
		最 大	8.6	7.6		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	15.6	
			最 大	52	29.8	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.6	
			最 大	10	6.3	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	6.3	
			最 大	52	17.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	1.7	
			最 大	10	3.9	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	25	5.7	
			最 大	26	31.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	5	1.3	
			最 大	10	6.4	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.5		