

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ネスレ日本(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	49,596	3,664		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	134,409	63,212		
水質関係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	1,800	1,523.3	
			最 大	3,000	4,648.0	雨量127mmの為
	pH		最 小	5.8	6.0	
			最 大	8.6	8.4	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	25.0	
			最 大	60	57.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	16.3	
			最 大	30	29.0	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	13.5	
			最 大	60	50.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	8.1	
			最 大	30	24.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	45	21	
			最 大	75	43	
		濃度 (mg/L)	通 常	25	13	
			最 大	40	24	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	15	1.2		