

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ネスレ日本(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	49,596	3,873		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	134,409	55,310		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	1,800	1,435	
			最 大	3,000	3,190	83mmの降雨の為
	pH		最 小	5.8	5.8	
			最 大	8.6	8.5	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	22.7	
			最 大	60	54.8	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	15.6	
			最 大	30	42.5	2月度漏電による突発事由
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	17.5	
			最 大	60	38.2	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	11.4	
			最 大	30	28.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	45	27.2	
			最 大	75	56.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	25	18.3	
			最 大	40	38.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	15	3.1		