

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ネスレ日本(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	49,596	995.6		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	134,409	57,436.2		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	1,800	1,289.5	
			最 大	3,000	3,737.7	10月25日 福崎降雨量 71.5mmのため
	pH		最 小	5.8	6.1	
			最 大	8.6	8.2	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	19.9	
			最 大	60	56.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	15.4	
			最 大	30	24.0	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	8.9	
			最 大	60	21.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	6.2	
			最 大	30	16.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	45	15	
			最 大	75	32	
		濃度 (mg/L)	通 常	25	11	
			最 大	40	19	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	15	<1		