

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ネスレ日本(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	49,596	1,250.4		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	134,409	43,248.4		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)		通 常	1,800	955.4	
			最 大	3,000	3,092	9/18 大雨の為
	pH		最 小	5.8	6.0	
			最 大	8.6	8.5	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	12.6	
			最 大	60	48.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	13.0	
			最 大	30	21.4	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	3.4	
			最 大	60	11.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	3.2	
			最 大	30	6.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	45	6.0	
			最 大	75	18.0	
		濃度 (mg/L)	通 常	25	6	
			最 大	40	14	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	15	<1.0		