

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ネスレ日本(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	49,596	818.1		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	134,409	46,974.9		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)		通 常	1,800	967	
			最 大	3,000	4,434	7/6 大雨により排水量増
	pH		最 小	5.8	6.0	
			最 大	8.6	8.2	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	11.9	
			最 大	60	47.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	12.2	
			最 大	30	19.8	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	36	2.9	
			最 大	60	10.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	2.8	
			最 大	30	11.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	45	6	
			最 大	75	21	
		濃度 (mg/L)	通 常	25	5	
			最 大	40	11	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	15	<1		