

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

パナソニック液晶ディスプレイ(株) 姫路

項 目			協定値	実績値	備 考	
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	6,692	3,438		
		最 大	9,900	4,389		
	pH	最 小	5.8	6.7		
		最 大	8.6	7.6		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	40.2	4.5	
			最 大	59.4	8.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	6.0	1.3	
			最 大	8.0	1.9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	33.5	3.6	
			最 大	49.5	4.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	5.0	<1.0	
			最 大	15.0	<1.0	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	<0.5		