# 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ヤマトスチール㈱

| 項　目 | | | | 協定値 | 実績値 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気関係 | 硫黄酸化物総排出量 | | Nm³/年 | 10,617 | 194 | |
| | 窒素酸化物総排出量 | | Nm³/年 | 73,120 | 31,514 | |
| 水質関係 | 総排出水量 （m³/日） | | 通　常 | 2,708 | 1,072 | |
| | | | 最　大 | 3,230 | 1,347 | |
| | pH | | 最　小 | 5.8 | 6.3 | |
| | | | 最　大 | 8.6 | 7.9 | |
| | COD | 負荷量（kg/日） | 通　常 | 18 | 5.7 | |
| | | | 最　大 | 22 | 9.7 | |
| | | 濃度（mg/L） | 通　常 | 6.6 | 5.4 | |
| | | | 最　大 | 30 | 8.1 | |
| | BOD | 負荷量（kg/日） | 通　常 | — | — | |
| | | | 最　大 | — | — | |
| | | 濃度（mg/L） | 通　常 | — | — | |
| | | | 最　大 | — | — | |
| | SS | 負荷量（kg/日） | 通　常 | 60 | 1.1 | |
| | | | 最　大 | 72 | 2.0 | |
| | | 濃度（mg/L） | 通　常 | 22 | <1.0 | |
| | | | 最　大 | 60 | 2.0 | |
| | n-Hex | 負荷量（kg/日） | 通　常 | — | — | |
| | | | 最　大 | — | — | |
| | | 濃度（mg/L） | 通　常 | — | — | |
| | | | 最　大 | 2.0 | 0.7 | |