

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

合同製鐵(株) 姫路製造所

項 目		協定値	実績値	備 考		
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	811	21		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	63,557	14,386		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通常	15,280	4,408		
		最大	17,000	8,275		
	pH	最小	5.8	7.5	1号排水口	
		最大	8.6	8.0		
		最小	5.8	7.4	4号排水口	
		最大	8.6	8.2		
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	115	15.36	総合
			最大	127	21.66	
		濃度 (mg/L)	通常	6	3.0	1号排水口
			最大	15	5.9	
		濃度 (mg/L)	通常	9	4.1	4号排水口
			最大	19	7.3	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	—	—	
			最大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通常	—	—	
			最大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	122	13.85	総合
			最大	136	57.84	
		濃度 (mg/L)	通常	8	3.2	1号排水口
			最大	40	12.0	
	濃度 (mg/L)	通常	8	3.0	4号排水口	
		最大	40	13.0		
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—		
		最大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通常	—	—	1号排水口	
		最大	1.5	<0.5		
	濃度 (mg/L)	通常	—	—	4号排水口	
		最大	1.5	0.8		