

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

合同製鐵(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考		
大 気 関 係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	811	26			
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	63,557	13,424			
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	15,280	5,114			
		最 大	17,000	8,816			
	pH	最 小	5.8	7.5	1号排水口		
			8.6	8.1			
		最 大	5.8	7.5	4号排水口		
			8.6	8.1			
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	115	21.05	総合	
			最 大	127	43.27		
		濃度 (mg/L)	通 常	6	3.3	1号排水口	
				15	4.9		
			最 大	9	5.0	4号排水口	
				19	13.0		
		BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
				最 大	—	—	
	濃度 (mg/L)		通 常	—	—		
			最 大	—	—		
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	122	20.49	総合	
			最 大	136	46.50		
		濃度 (mg/L)	通 常	8	3.9	1号排水口	
				40	8.2		
最 大			8	4.0	4号排水口		
			40	18.0			
n-Hex		負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
			最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—	1号排水口		
			1.5	0.6			
		最 大	—	—	4号排水口		
			1.5	1.4			