

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

合同製鐵(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考		
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	5,811	23			
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	63,557	13,880			
水質関係	総排水量 (m ³ /日)	通常	15,280	4,946			
		最大	17,000	9,390			
	pH	1号排水口	最小	5.8	7.5		
			最大	8.6	8.4		
		4号排水口	最小	5.8	7.5		
			最大	8.6	8.3		
	COD	総合	通常	115	19.95		
			最大	127	51.54		
		1号排水口	通常	6	3.4		
			最大	15	7.1		
			4号排水口	通常	9	4.9	
				最大	19	14.0	
		BOD	通常	通常	—	—	
				最大	—	—	
	4号排水口		通常	—	—		
			最大	—	—		
SS	総合	通常	122	16.88			
		最大	136	63.00			
	1号排水口	通常	8	3.5			
		最大	40	9.4			
		4号排水口	通常	8	3.4		
			最大	40	22.0		
	n-Hex	通常	通常	—	—		
			最大	—	—		
1号排水口		通常	—	—			
		最大	1.5	<0.5			
		4号排水口	通常	—	—		
			最大	1.5	<0.5		