

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

山陽特殊製鋼株

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	56,871	4,544		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	221,343	83,456		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	19,309	13,225		
		最 大	22,220	17,056		
	pH	最 小	5.8	6.3		
		最 大	8.6	7.4		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	98	33	
			最 大	113	97	
		濃度 (mg/L)	通 常	5	2.4	
			最 大	15	6.6	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	197	12	
			最 大	227	45	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	0.9	
			最 大	20	2.8	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1.5	<0.5		