

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

住友精化(株) 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	57,946	34,379		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	27,660	12,666		
		最 大	29,670	24,128		
	pH	最 小	5.8	7.2		
		最 大	8.6	7.6		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	443	89	
			最 大	475	133	
		濃度 (mg/L)	通 常	16	7	
			最 大	30	11	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	1,100	71	
			最 大	1,180	234	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	6	
			最 大	50	17	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1.5	<0.5		