

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	20,438	4,211.1		
水質関係	総排水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	500	495	降水含む
			最 大	860	4,225	4月12日、姫路市109mmの降雨のため増水
	pH		最 小	5.8	7.0	
			最 大	8.6	7.7	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	1.2	
			最 大	8.6	2.0	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.7	
			最 大	20	4.5	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	0.7	
			最 大	12.9	3.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.7	
			最 大	30	6.8	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	<0.1		