

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	20,438	5,554		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	500	468	降水含む
			最 大	860	4,324	9月3日、姫路市218mmの降雨のため増水(台風12号)
	pH		最 小	5.8	5.9	
			最 大	8.6	8.5	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	1.4	
			最 大	8.6	3.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.0	
			最 大	20	4.3	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	1.5	
			最 大	12.9	7.5	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	2.5	
			最 大	30	7.2	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.1		