

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	20,438	4,445.3		
水質関係	総排水量 (m <sup>3</sup> /日)		通 常	500	392	降水含む
			最 大	860	2,794	8月9日の台風11号による降雨(約72mm)
	pH		最 小	5.8	6.4	
			最 大	8.6	7.8	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	0.9	
			最 大	8.6	4.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.1	
			最 大	20	5.6	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	0.9	
			最 大	12.9	3.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	2.0	
			最 大	30	3.2	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.4		