

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	20,438	5,983		
水質関係	総排水量 (m ³ /日)		通 常	500	478	降水含む
			最 大	860	2,465	9月18、19日の台風16号接近による降雨(姫路市最大30.5mm/h)
	pH		最 小	5.8	7.0	
			最 大	8.6	7.7	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	1.4	
			最 大	8.6	3.0	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.3	
			最 大	20	5.1	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	0.6	
			最 大	12.9	3.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.7	
			最 大	30	7.6	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	<0.1		