

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	20,438	6,396		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	500	444	降水含む
			最 大	860	3,781	10月22日の台風21号接近による降雨(姫路市最大13.0mm/h)
	pH		最 小	5.8	6.8	
			最 大	8.6	7.7	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	1.7	
			最 大	8.6	4.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	3.1	
			最 大	20	3.9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	0.5	
			最 大	12.9	2.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.4	
			最 大	30	3.6	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.2		