

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	20,438	4,168.6		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)		通 常	500	469	降水含む
			最 大	860	4,676	7月6日降雨による(姫路市24mm/日)
	pH		最 小	5.8	7.0	
			最 大	8.6	7.8	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	5.0	1.0	
			最 大	8.6	2.8	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.5	
			最 大	20	3.6	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	7.5	0.3	
			最 大	12.9	0.7	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.1	
			最 大	30	1.7	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.4		