

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス㈱ 姫路製造所

項 目		協定値	実績値	備 考		
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	34,400	437.8		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	1,460	446.0	降水含む	
		最 大	1,820	2,611	7月8日降雨による (姫路市26.7mm/日)	
	pH	最 小	5.8	7.1		
		最 大	8.6	7.9		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	14.6	0.8	
			最 大	18.2	1.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.7	
			最 大	20	4.1	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	21.9	0.3	
			最 大	27.3	1.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.3	
			最 大	30	3.5	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1	0.2		