

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス㈱ 姫路製造所

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—	
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	34,400	1,294.6	
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	1,460	368	降水含む
		最 大	1,820	2,143	9月1日降雨による (姫路市26.7mm/日)
	pH	最 小	5.8	6.8	
		最 大	8.6	7.8	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	14.6	0.7
			最 大	18.2	1.3
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.4
			最 大	20	3.6
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	21.9	0.5
			最 大	27.3	1.3
		濃度 (mg/L)	通 常	15	1.7
			最 大	30	3.8
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
		最 大	—	—	
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
		最 大	1	<0.1	