

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

虹技(株)

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	10,295	145		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	5,675	1,027		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	2,316	770		
		最 大	3,925	1,975		
	pH	最 小	5.8	※ 4.03	東工場	
				6.44	西工場	
		最 大	8.6	7.82	東工場	
				8.22	西工場	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	35	3.8	
			最 大	59	15.9	
		濃度 (mg/L)	通 常	15	5.5	東工場
			最 大	20	13.8	東工場
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	70	5.9	
			最 大	118	18.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	30	6.7	東工場
			最 大	45	16.2	東工場
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	2	1.13	東工場	
				0.46	西工場	

※8月19日未明、規定量以上のSS凝集剤が排水に混入したことによるもの。