

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和2年8月3日)

施設名	保育所ちびっこランド阿保園
設置者、設置者法人番号	合同会社オフィスモカ(7140003012311)
立入調査実施日	令和2年6月29日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
消防用設備の点検について	改善済
消防用設備点検が未実施であった。消防法令の規定に従って当該点検業務に関する資格を有するものにより機器点検を6か月に1回、総合点検を年1回実施し、1年に1度、消防署へ報告すること。	