

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和2年12月15日)

施設名	キッズランド西しかま
設置者、設置者法人番号	合同会社H a M o n D (4140003012776)
立入調査実施日	令和2年8月6日

指摘事項

● 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容		改善状況
保育従事者の専門性の向上について	保育所保育指針等を理解する機会の設定や研修への参加等、保育従事者の質の向上に向けた取り組みに努めること。	改善済
緊急時の連絡体制について	保育施設付近の消防・医療機関等の連絡先の一覧表を整備し、全ての保育従事者へ周知すること。	改善済
感染症への対応について	感染症にかかっていることがわかった乳幼児及び感染症の疑いがある乳幼児については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に口頭で周知しているとのことであるが、確認内容の記録がない。確実に周知するため、入園案内書等の書面により保護者へ周知すること。	改善済
消防用設備について	2014年製造以降の消火用具(消火器)の点検が確認できなかった。法令上、年1回の総合点検に加え、6か月ごとの機器点検が必要であるので、所管の消防署に確認した上で、その結果に応じて、建物の管理者と協議し、適切に点検を行い、1年に1度、消防署へ報告すること。	改善済
避難訓練・消火訓練について	避難消火等の訓練を少なくとも毎月1回定期的に実施すること。	改善済
施設及びサービスに関する内容の掲示について	施設内に掲示している施設及びサービスに関する情報について、以下の項目の記載がないので、記載すること。 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時等における対応方法 ・非常災害対策 ・虐待の防止のための措置に関する事項 	改善済
サービス利用者に対する契約内容の書面による交付について	サービス利用者に対する書面交付事項のうち、以下の項目が記載されていなかったため、記載のうえ交付すること。 <ul style="list-style-type: none"> ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額 ・提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容 ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 	改善済