

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和2年9月15日)

施設名	かしの木保育園
設置者、設置者法人番号	ライフワークデザイン株式会社(8140001110207)
立入調査実施日	令和2年8月4日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
消火用具の点検について	改善済
消火用具(消火器)の点検が確認できなかった。法令上、消防用設備は年1回の総合点検に加え、6か月ごとの機器点検が必要であるので、適切に点検を行うこと。また、1年に1度、消防署への点検結果報告書の提出が必要であるため、建物の所有者(管理者)と協議し、必要な対応をとること。	