

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和5年8月4日)

施設名	さくらひがし第3保育園
設置者、設置者法人番号	さくらひがし子ども学園一般社団法人(1140005024021)
立入調査実施日	令和5年2月8日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容		改善状況
衛生管理について	タオル掛けに園児が持参した手拭きタオルが重なって掛けられていた。感染症防止のため、間隔をあけるなどの対応を行うこと。	改善済
消防用設備の点検について	消防用設備点検が年1回の総合点検しか実施されていない。機器点検については法定どおり6か月に1回実施すること。	改善済
消火訓練について	消火訓練を毎月実施しているとのことであるが、訓練の記録がなかった。訓練内容を評価・検証し、得られた結果を次回の訓練に反映させられるよう、訓練実施の際は都度記録を残すこと。	改善済