

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

兵庫製紙株式会社

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	19,720	390		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	68,660	27,810		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	10,000	8,953		
		最 大	11,000	9,862		
	pH	最 小	5.8	6.1		
		最 大	8.6	7.9		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	600	420.5	
			最 大	660	540.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	60	46.9	
			最 大	80	58.9	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	200	69.5	
			最 大	220	114.7	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	7.8	
			最 大	30	12.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	400	113.9	
			最 大	440	330.3	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	13.0	
			最 大	50	35	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	4	0.5		
		最 大	5	0.5		